

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	9,83	7,20	2,64	1		1			
	01:00	9,30	6,69	2,61	1		1			
	02:00	8,76	6,17	2,59	1		1			
	03:00	9,15	6,54	2,61	1		1			
	04:00	8,83	6,24	2,59	1		1			
	05:00	7,89	5,28	2,61	1		1			
	06:00	7,96	5,36	2,60	1		1			
	07:00	8,30	5,73	2,57	1		1			
	08:00	8,76	6,22	2,55	1		1			
	09:00	9,30	6,70	2,60	1		1			
	10:00	9,76	7,16	2,59	1		1			
	11:00	10,08	7,57	2,51	1		1			
	12:00	10,30	7,76	2,54	1		1			
	13:00	10,45	7,84	2,61	1		1			
	14:00	10,56	7,92	2,64	1		1			
	15:00	10,69	8,04	2,64	1		1			
	16:00	10,86	8,22	2,63	1	1	1			
	17:00	11,11	8,52	2,59	1	1	1			
	18:00	11,33	9,22	2,11	1	1	1			
	19:00	11,71	9,96	1,75	1	1	1			
	20:00	11,53	9,95	1,58	1	1	1			
	21:00	11,44	10,07	1,36	1	1	1			
	22:00	11,30	10,50	0,80	1	1	1			
	23:00	10,82	10,24	0,58	1	1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης