

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	3,25	2,11	1,14	1	1	1				
	01:00	2,98	1,94	1,04	1	1	1				
	02:00	2,78	1,80	0,97	1	1	1				
	03:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1				
	04:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1				
	05:00	2,49	1,68	0,81	1	1	1				
	06:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1				
	07:00	2,68	1,74	0,94	1	1	1				
	08:00	2,91	1,89	1,02	1	1	1				
	09:00	3,12	2,03	1,09	1	1	1				
	10:00	3,25	2,15	1,10	1	1	1				
	11:00	3,35	2,40	0,95	1	1	1				
	12:00	3,44	2,70	0,74	1	1	1	1			
	13:00	3,44	2,91	0,53	1	1	1	1			
	14:00	3,46	3,00	0,45	1	1	1	1			
	15:00	3,42	2,89	0,53	1	1	1	1			
	16:00	3,46	2,78	0,68	1	1	1	1			
	17:00	3,53	2,71	0,82	1	1	1	1			
	18:00	3,58	2,64	0,94	1	1	1	1			
	19:00	3,53	2,47	1,06	1	1	1	1			
	20:00	3,45	2,32	1,13	1	1	1	1			
	21:00	3,72	2,55	1,16	1	1	1	1			
	22:00	3,61	2,47	1,14	1	1	1	1			
	23:00	3,37	2,27	1,10	1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης