

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 8 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
8/7/25 0:00	145,00	132,55	12,45	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 1:00	139,00	123,21	15,79	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 2:00	131,00	113,70	17,30	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 3:00	125,00	106,01	18,99	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 4:00	128,00	107,95	20,05	0,00	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 5:00	132,00	111,73	20,25	0,02	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 6:00	135,00	113,65	19,66	1,69	1		1	1	1					0			1	1	1	1	1		
8/7/25 7:00	154,00	130,05	17,74	6,21	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
8/7/25 8:00	172,00	145,29	14,80	11,91	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
8/7/25 9:00	188,00	158,82	12,30	16,88	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1		
8/7/25 10:00	189,00	157,80	10,82	20,38	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 11:00	195,00	162,22	10,00	22,78	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 12:00	214,00	180,17	9,69	24,14	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 13:00	216,00	181,94	9,65	24,41	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 14:00	214,00	180,74	9,57	23,69	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 15:00	213,00	181,36	9,64	22,00	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 16:00	212,00	182,69	10,19	19,12	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 17:00	213,00	187,05	11,07	14,88	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 18:00	210,00	188,90	11,89	9,21	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 19:00	209,00	193,38	12,56	3,06	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 20:00	203,00	189,75	13,19	0,06	1		1	1	1					1		5	1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 21:00	198,00	184,32	13,68	0,00	1		1	1	1					1			1	1	1	1	1	1	1
8/7/25 22:00	180,00	165,54	14,46	0,00	1		1	1	1				1	0			1	1	1	1	1	1	
8/7/25 23:00	171,00	155,12	15,88	0,00	1		1	1	1				1	0			1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις