

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
10/7/25 0:00	144,00	126,06	17,94	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 1:00	142,00	121,95	20,05	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 2:00	133,00	111,37	21,63	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 3:00	125,00	102,80	22,20	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 4:00	127,00	105,69	21,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 5:00	132,00	112,22	19,76	0,02	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 6:00	134,00	112,67	18,12	3,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
10/7/25 7:00	153,00	131,02	16,24	5,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
10/7/25 8:00	171,00	144,94	13,48	12,58	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
10/7/25 9:00	188,00	160,35	11,20	16,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
10/7/25 10:00	189,00	160,04	10,21	18,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
10/7/25 11:00	194,00	161,90	9,65	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
10/7/25 12:00	214,00	180,65	9,30	24,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 13:00	212,00	180,75	8,80	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 14:00	209,00	179,19	8,34	21,47	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 15:00	210,00	180,95	8,16	20,89	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 16:00	211,00	183,02	8,11	19,87	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 17:00	209,00	184,38	8,04	16,58	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 18:00	210,00	191,63	8,12	10,25	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 19:00	213,00	200,85	8,48	3,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 20:00	204,00	193,56	9,24	1,20	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 21:00	199,00	188,94	10,06	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
10/7/25 22:00	180,00	169,41	10,59	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		
10/7/25 23:00	171,00	159,98	11,02	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις