

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/7/25 0:00	145,00	128,50	16,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 1:00	144,00	126,69	17,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 2:00	135,00	115,46	19,54	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 3:00	128,00	106,00	22,00	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 4:00	127,00	107,35	19,65	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 5:00	132,00	112,22	19,76	0,02	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 6:00	137,00	114,19	19,60	3,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
11/7/25 7:00	154,00	129,05	19,21	5,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
11/7/25 8:00	173,00	143,92	16,50	12,58	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
11/7/25 9:00	190,00	156,24	17,31	16,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
11/7/25 10:00	193,00	159,75	14,50	18,75	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	
11/7/25 11:00	197,00	161,03	13,52	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	
11/7/25 12:00	219,00	179,31	15,64	24,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/7/25 13:00	224,00	186,43	15,12	22,45	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
11/7/25 14:00	216,00	181,32	13,21	21,47	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 15:00	215,00	181,78	12,33	20,89	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 16:00	214,00	180,92	13,21	19,87	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 17:00	216,00	186,07	13,35	16,58	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 18:00	218,00	193,77	13,98	10,25	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 19:00	222,00	202,46	15,87	3,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 20:00	211,00	195,11	14,69	1,20	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 21:00	203,00	187,79	15,21	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	
11/7/25 22:00	182,00	166,03	15,97	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	
11/7/25 23:00	177,00	161,13	15,87	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις