

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 14 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
14/7/25 0:00	147,00	123,79	23,21	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
14/7/25 1:00	141,00	118,72	22,28	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
14/7/25 2:00	138,00	117,33	20,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
14/7/25 3:00	131,00	108,81	22,19	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
14/7/25 4:00	125,00	101,56	23,44	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
14/7/25 5:00	123,00	98,31	24,69	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1					
14/7/25 6:00	129,00	99,81	27,98	1,21	1		1	1	1					0	0		1	1	1					
14/7/25 7:00	151,00	127,17	18,65	5,18	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
14/7/25 8:00	172,00	143,37	18,43	10,20	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
14/7/25 9:00	191,00	159,62	16,33	15,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
14/7/25 10:00	199,00	162,96	16,99	19,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
14/7/25 11:00	209,00	172,93	14,33	21,74	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1		
14/7/25 12:00	216,00	178,81	13,97	23,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
14/7/25 13:00	224,00	186,53	13,90	23,57	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
14/7/25 14:00	220,00	182,86	14,28	22,86	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 15:00	218,00	182,22	14,74	21,04	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 16:00	215,00	181,98	14,92	18,10	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 17:00	217,00	188,11	15,01	13,88	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 18:00	221,00	196,11	16,54	8,35	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 19:00	226,00	204,46	18,87	2,67	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 20:00	223,00	203,98	18,98	0,04	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 21:00	209,00	190,77	18,23	0,00	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
14/7/25 22:00	189,00	169,02	19,98	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		
14/7/25 23:00	187,00	168,21	18,79	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις