

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τρίτη, 15 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
15/7/25 0:00	148,00	128,20	19,80	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
15/7/25 1:00	142,00	121,51	20,49	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1			
15/7/25 2:00	138,00	116,98	21,02	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 3:00	132,00	110,73	21,27	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 4:00	126,00	105,33	20,67	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 5:00	124,00	104,75	19,25	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 6:00	130,00	112,24	17,76	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1				
15/7/25 7:00	152,00	134,51	16,39	1,10	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
15/7/25 8:00	173,00	153,10	14,85	5,05	1		1	1	1					1	1		1	1	1					
15/7/25 9:00	192,00	168,81	12,92	10,27	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1				
15/7/25 10:00	199,00	173,01	10,98	15,01	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
15/7/25 11:00	210,00	181,49	9,69	18,82	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1			
15/7/25 12:00	217,00	186,36	9,15	21,49	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
15/7/25 13:00	224,00	191,88	9,16	22,96	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1		
15/7/25 14:00	221,00	187,99	9,69	23,32	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 15:00	219,00	186,07	10,42	22,51	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 16:00	216,00	184,71	10,57	20,72	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 17:00	218,00	190,22	9,83	17,95	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 18:00	222,00	199,21	8,84	13,95	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1		
15/7/25 19:00	227,00	210,24	8,24	8,52	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 20:00	224,00	213,41	7,99	2,60	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 21:00	216,00	208,51	7,48	0,01	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 22:00	190,00	183,40	6,60	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	
15/7/25 23:00	188,00	182,19	5,81	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις