

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Πέμπτη, 17 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΠ 1	ΑΕΠ 2	ΑΕΠ 3	ΑΕΠ 4	ΑΕΠ 5	ΑΕΠ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
17/7/25 0:00	150,00	144,69	5,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 1:00	144,00	139,87	4,13	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 2:00	140,00	136,50	3,50	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 3:00	134,00	130,55	3,45	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 4:00	127,00	123,62	3,38	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 5:00	126,00	122,88	3,12	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 6:00	131,00	128,38	2,62	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1	1		
17/7/25 7:00	153,00	150,01	2,06	0,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1				
17/7/25 8:00	173,00	166,89	1,65	4,46	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			
17/7/25 9:00	194,00	183,19	1,58	9,23	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
17/7/25 10:00	199,00	183,24	1,87	13,89	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1		
17/7/25 11:00	206,00	185,90	2,18	17,92	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 12:00	211,00	187,99	2,40	20,61	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 13:00	218,00	193,45	2,62	21,93	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 14:00	217,00	192,16	2,62	22,22	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 15:00	215,00	191,03	2,41	21,56	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 16:00	213,00	190,92	2,28	19,80	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 17:00	214,00	194,67	2,21	17,12	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	
17/7/25 18:00	216,00	200,69	2,03	13,28	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 19:00	219,00	209,23	1,75	8,02	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 20:00	217,00	213,00	1,60	2,40	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 21:00	209,00	207,37	1,62	0,01	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 22:00	193,00	191,56	1,44	0,00	1		1	1	1				1	0	0	5	1	1	1	1	1	1	1
17/7/25 23:00	189,00	187,88	1,12	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις