

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 19 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
19/7/25 0:00	149,00	143,22	5,78	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 1:00	144,00	137,30	6,70	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 2:00	140,00	131,85	8,15	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 3:00	134,00	123,87	10,13	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
19/7/25 4:00	130,00	117,82	12,18	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
19/7/25 5:00	129,00	115,68	13,32	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
19/7/25 6:00	131,00	117,59	13,41	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
19/7/25 7:00	152,00	138,22	12,82	0,96	1		1	1	1					1			1	1	1	1			
19/7/25 8:00	177,00	160,29	11,86	4,85	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 9:00	198,00	176,08	11,58	10,34	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 10:00	202,00	174,79	11,82	15,39	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 11:00	209,00	177,72	11,96	19,32	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
19/7/25 12:00	215,00	180,77	12,18	22,05	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 13:00	221,00	184,66	12,62	23,72	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 14:00	223,00	185,55	13,32	24,13	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 15:00	220,00	182,38	14,30	23,32	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 16:00	215,00	178,05	15,47	21,48	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 17:00	217,00	181,85	16,66	18,49	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 18:00	219,00	186,77	18,00	14,23	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 19:00	224,00	196,13	19,35	8,52	1		1	1	1				1	1		5	1	1	1	1		1	1
19/7/25 20:00	220,00	196,20	21,25	2,55	1		1	1	1				1	1		5	1	1	1	1		1	1
19/7/25 21:00	212,00	188,76	23,23	0,01	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
19/7/25 22:00	196,00	171,06	24,94	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
19/7/25 23:00	188,00	161,23	26,77	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις