

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Οριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
21/7/25 0:00	150,00	124,34	25,66	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
21/7/25 1:00	145,00	120,09	24,91	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
21/7/25 2:00	142,00	117,32	24,68	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
21/7/25 3:00	136,00	111,19	24,81	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 4:00	132,00	107,98	24,02	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 5:00	131,00	108,24	22,76	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 6:00	133,00	111,16	21,84	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			
21/7/25 7:00	153,00	132,20	19,82	0,98	1		1	1	1					1			1	1	1	1			
21/7/25 8:00	178,00	157,00	16,10	4,90	1		1	1	1					1			1	1	1	1			1
21/7/25 9:00	199,00	175,77	12,88	10,35	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
21/7/25 10:00	203,00	176,54	10,98	15,48	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
21/7/25 11:00	209,00	179,94	9,56	19,50	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1			1
21/7/25 12:00	216,00	185,23	8,66	22,11	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 13:00	222,00	190,24	8,19	23,57	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 14:00	224,00	191,81	8,26	23,93	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 15:00	221,00	188,66	8,98	23,36	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 16:00	216,00	184,43	9,98	21,59	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 17:00	218,00	188,53	10,84	18,63	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 18:00	220,00	194,44	11,26	14,30	1		1	1	1				1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 19:00	225,00	205,26	11,23	8,51	1		1	1	1		1		1	1		5	1	1	1	1		1	1
21/7/25 20:00	221,00	207,81	10,54	2,65	1		1	1	1		1		1	1		5	1	1	1	1		1	1
21/7/25 21:00	213,00	203,95	9,02	0,03	1		1	1	1		1		1	1			1	1	1	1		1	1
21/7/25 22:00	197,00	189,76	7,24	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1
21/7/25 23:00	189,00	183,13	5,87	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις