

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 22 Ιούλιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	22	20	27	27,89	32,9	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ ΣΟΡΩΝΗΣ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
22/7/25 0:00	180,00	171,38	8,62	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 1:00	174,00	165,73	8,27	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 2:00	168,00	159,10	8,90	0,00	1		1	1	1				1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 3:00	155,00	144,25	10,75	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 4:00	142,00	128,83	13,17	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
22/7/25 5:00	145,00	130,69	14,31	0,00	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
22/7/25 6:00	150,00	135,36	13,65	0,99	1		1	1	1					0	0		1	1	1	1			1
22/7/25 7:00	160,00	143,38	11,73	4,89	1		1	1	1					0	1		1	1	1	1			1
22/7/25 8:00	182,00	162,10	9,38	10,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
22/7/25 9:00	190,00	167,02	7,28	15,70	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
22/7/25 10:00	200,00	174,86	5,62	19,52	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1			1
22/7/25 11:00	210,00	183,05	4,85	22,10	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
22/7/25 12:00	218,00	189,48	4,93	23,59	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
22/7/25 13:00	222,00	192,54	5,52	23,94	1		1	1	1					1	1		1	1	1	1		1	1
22/7/25 14:00	225,00	195,80	5,92	23,28	1		1	1	1					1	1	5	1	1	1	1		1	1
22/7/25 15:00	230,00	202,48	5,87	21,65	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 16:00	216,00	191,39	5,86	18,75	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 17:00	218,00	197,71	5,80	14,49	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 18:00	220,00	205,72	5,56	8,72	1		1	1	1					1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 19:00	225,00	216,99	5,36	2,65	1		1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 20:00	221,00	215,58	5,40	0,02	1		1	1	1				1	1	1	10	1	1	1	1		1	1
22/7/25 21:00	210,00	204,74	5,26	0,00	1		1	1	1				1	1	1	5	1	1	1	1		1	1
22/7/25 22:00	192,00	187,28	4,72	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1
22/7/25 23:00	185,00	180,63	4,37	0,00	1		1	1	1		1		1	0	0		1	1	1	1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις