

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 24/9/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,2	2,0	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,88	2,39	0,49	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	01:00	2,58	2,26	0,32	0,00						1		1		0,99	0,99
	02:00	2,50	2,19	0,30	0,00						1		1		0,99	0,99
	03:00	2,44	2,07	0,37	0,00						1		1		0,99	0,99
	04:00	2,42	2,22	0,20	0,00						1		1		0,99	0,99
	05:00	2,43	2,30	0,13	0,00						1		1		0,99	0,99
	06:00	2,57	2,33	0,23	0,00						1		1		0,99	0,99
	07:00	2,86	2,62	0,24	0,00						1		1		0,99	0,99
	08:00	3,09	2,75	0,33	0,01			1			1		1		0,98	0,99
	09:00	3,40	2,94	0,46	0,00			1					1		0,99	0,99
	10:00	3,47	2,71	0,75	0,00			1					1		0,99	0,99
	11:00	3,50	2,71	0,78	0,01			1					1		0,99	0,99
	12:00	3,59	2,69	0,89	0,01						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,64	2,32	0,86	0,45						1		1		0,99	0,99
	14:00	3,48	2,27	0,80	0,41						1		1		0,99	0,99
	15:00	3,34	2,13	0,81	0,40						1		1		0,99	0,99
	16:00	3,19	1,96	0,83	0,40						1		1		0,99	0,99
	17:00	3,39	2,08	0,90	0,41								1		0,99	0,99
	18:00	3,51	2,16	0,94	0,40						1		1		0,99	0,99
	19:00	3,84	2,27	0,97	0,60						1		1		0,99	0,99
	20:00	4,00	2,46	0,94	0,60						1		1		0,99	0,99
	21:00	3,80	2,54	0,85	0,40						1		1		0,99	0,99
	22:00	3,56	2,27	0,89	0,40						1		1		0,99	0,99
	23:00	3,15	2,29	0,84	0,01						1		1		0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες στο ΥΒΣ από τις 08:00 - 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης