

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,42	4,86	0,56	1	1				0,95	0,95
	01:00	5,18	4,70	0,48	1	1				0,90	0,90
	02:00	5,06	4,61	0,45	1	1				0,80	0,80
	03:00	4,95	4,43	0,53	1	1				0,70	0,70
	04:00	4,87	4,34	0,53	1	1				0,61	0,61
	05:00	4,99	4,40	0,59	1	1				0,72	0,73
	06:00	5,53	4,88	0,65	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	6,10	5,43	0,67	1	1			2	0,95	0,95
	08:00	6,43	5,77	0,66	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	6,45	5,76	0,69	1	1				0,95	0,95
	10:00	6,23	5,50	0,72	1	1				0,95	0,95
	11:00	6,03	5,24	0,80	1	1				0,95	0,95
	12:00	6,28	5,40	0,87	1	1				0,95	0,95
	13:00	6,41	5,50	0,91	1	1				0,95	0,95
	14:00	6,13	5,23	0,90	1	1				0,95	0,95
	15:00	5,99	5,15	0,84	1	1				0,95	0,95
	16:00	6,01	5,26	0,76	1	1				0,95	0,95
	17:00	6,58	5,82	0,75	1	1				0,95	0,95
	18:00	7,23	6,46	0,76	1	1				0,95	0,95
	19:00	7,83	7,21	0,62	1	1				0,95	0,95
	20:00	7,69	7,05	0,64	1	1				0,95	0,95
	21:00	7,16	6,47	0,70	1	1				0,95	0,95
	22:00	6,63	5,75	0,88	1	1				0,95	0,95
	23:00	5,93	5,03	0,91	1	1				0,95	0,95

Πλύσιμο υπερπληρωτών G1 και G2 το διάστημα 6:30-8:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης