

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200			
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6	
	00:00	52,39	52,29	0,10	0,01	1	1	1		1	1								1	1	1		9,84	9,84	
	01:00	49,03	48,58	0,44	0,01	1	1	1		1	1								1	1	1		8,78	8,78	
	02:00	47,34	46,32	1,01	0,01	1	1	1		1	1								1	1			10,20	10,20	
	03:00	45,63	44,74	0,88	0,01	1	1	1		1	1								1	1			9,11	9,11	
	04:00	45,74	44,16	1,57	0,01	1	1	1		1	1								1	1			9,13	9,13	
	05:00	47,17	46,28	0,88	0,01	1	1	1		1	1								1	1			10,16	10,16	
	06:00	50,20	49,50	0,69	0,01	1	1	1		1	1								1	1			11,78	11,63	
	07:00	56,39	56,11	0,27	0,01	1	1	1		1	1		1						1	1	1		14,78	14,78	
	08:00	63,68	63,33	0,14	0,21	1	1	1		1	1		1						1	1	1		16,10	16,10	
	09:00	67,46	66,38	0,88	0,21	1	1	1		1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	10:00	67,71	67,18	0,32	0,21	1	1	1		1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	11:00	67,64	67,14	0,29	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,09	16,09	
	12:00	68,43	67,64	0,59	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	13:00	68,65	67,95	0,50	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,59	15,59	
	14:00	68,11	67,50	0,41	0,20	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,98	15,98	
	15:00	65,35	64,64	0,51	0,21	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	14,57	14,57	
	16:00	66,07	65,25	0,77	0,06	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	15,10	15,10	
	17:00	70,77	69,95	0,77	0,05	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	18:00	75,81	74,93	0,87	0,01	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	19:00	79,49	78,73	0,74	0,02	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	20:00	77,98	77,40	0,50	0,07	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
	21:00	71,62	71,23	0,35	0,05	1	1	1	1	1	1		1						1	1	1	1	16,10	16,10	
22:00	64,13	63,90	0,23	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,04	14,04		
23:00	57,90	57,27	0,62	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1		12,55	12,55		

Μερική διακοπή στις 06:30 και στις 06:40 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα από τις 13:20 έως τις 13:35 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης