

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						6,000	10,000	10,000	10,000	14,000	11,500	10,000	10,500	10,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200				
Α Σ Ε Π Η Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλού (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2			G3	G4	G5	G6		
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	52,75	51,47	1,27	0,01		1	1	1	1	1								1	1	1		12,38	12,38		
	01:00	49,01	47,56	1,44	0,01		1	1	1	1	1								1	1			11,61	11,61		
	02:00	47,29	45,79	1,50	0,01		1	1	1	1	1								1	1			10,30	10,30		
	03:00	45,98	44,68	1,29	0,01		1	1	1	1	1								1	1			9,32	9,32		
	04:00	45,84	44,89	0,95	0,01		1	1	1	1	1								1	1			9,13	9,13		
	05:00	47,62	46,80	0,81	0,01		1	1	1	1	1								1	1			10,45	10,45		
	06:00	51,55	50,50	1,05	0,01		1	1	1	1	1								1	1			13,32	12,90		
	07:00	57,70	55,36	2,34	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1			14,23	14,23		
	08:00	62,83	60,40	2,34	0,09	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	14,34	14,34		
	09:00	67,54	64,80	2,33	0,41	1	1	1		1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	10:00	67,26	64,87	2,15	0,25	1	1	1		1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	11:00	65,99	63,86	1,90	0,23	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,06	16,06		
	12:00	66,77	63,73	2,61	0,43	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10		
	13:00	67,79	62,90	4,27	0,63	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	15,88		
	14:00	66,57	62,39	3,58	0,60	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10		
	15:00	63,87	61,25	2,26	0,36	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,08	16,08		
	16:00	65,19	62,23	2,72	0,25	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10		
	17:00	69,58	66,64	2,68	0,27	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1		16,10	16,10		
	18:00	74,80	71,70	2,80	0,31	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	19:00	78,85	75,53	2,98	0,34	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	20:00	77,18	73,34	3,44	0,39	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	21:00	71,25	65,73	5,16	0,37	1	1	1	1	1	1			1					1	1	1	1	16,10	16,10		
	22:00	63,96	57,47	6,36	0,13	1	1	1	1	1	1								1	1	1		15,81	16,10		
	23:00	57,95	51,45	6,44	0,06		1	1	1	1	1								1	1	1		15,62	16,10		

Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 7:35 και 9:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης