

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,68	23,68	0,00	0,00			1	1		1	1				3,25	3,19
	01:00	21,88	21,88	0,00	0,00				1		1	1				5,01	5,23
	02:00	21,18	21,18	0,00	0,00				1		1	1				6,03	6,03
	03:00	20,51	20,51	0,00	0,00				1		1	1				5,34	5,32
	04:00	20,56	20,56	0,00	0,00				1		1	1				5,36	5,37
	05:00	21,21	21,21	0,00	0,00				1		1	1				5,98	6,02
	06:00	23,06	23,06	0,00	0,00				1		1	1				6,55	6,47
	07:00	25,76	25,76	0,00	0,00			1	1		1	1				5,78	5,77
	08:00	28,09	28,00	0,09	0,00			1	1		1	1				7,52	7,53
	09:00	29,43	29,31	0,13	0,00			1	1		1	1		1		8,39	8,38
	10:00	29,23	29,20	0,04	0,00			1	1		1	1		1		8,18	8,18
	11:00	29,55	29,52	0,04	0,00			1	1		1	1		2		8,20	8,21
	12:00	30,00	29,97	0,04	0,00			1	1		1	1		2		8,33	8,39
	13:00	29,90	29,60	0,30	0,00			1	1		1	1		2		8,32	8,31
	14:00	27,72	26,92	0,80	0,00			1	1		1	1		1		5,89	5,67
	15:00	25,97	25,01	0,96	0,00				1	1	1	1				5,37	5,36
	16:00	25,74	25,01	0,73	0,00				1	1	1	1				5,04	5,06
	17:00	28,53	27,88	0,66	0,00				1	1	1	1				7,73	7,83
	18:00	32,12	31,30	0,82	0,00			1	1	1	1	1				9,11	9,05
	19:00	35,34	34,80	0,54	0,00			1	1	1	1	1				9,27	9,35
	20:00	36,29	35,62	0,67	0,00			1	1	1	1	1				10,35	10,32
	21:00	32,66	31,80	0,87	0,00			1	1	1	1	1				6,80	6,72
	22:00	29,57	28,58	1,00	0,00			1	1	1	1	1				5,76	6,00
	23:00	25,90	23,91	1,99	0,00			1	1		1	1				5,50	5,44

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης