

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,02	21,03	1,99	0,00				1		1	1				4,44	4,69
	01:00	21,57	19,80	1,77	0,00				1		1	1				6,46	6,44
	02:00	20,49	19,34	1,15	0,00				1		1	1				5,37	5,36
	03:00	20,24	19,97	0,27	0,00				1		1	1				5,13	5,11
	04:00	20,16	20,13	0,02	0,00				1		1	1				4,98	4,99
	05:00	20,78	20,78	0,00	0,00				1		1	1				5,53	5,58
	06:00	23,09	23,09	0,00	0,00			1	1		1			2		6,30	6,31
	07:00	25,25	25,25	0,00	0,00			1	1		1	1		1		5,68	5,61
	08:00	26,80	26,60	0,20	0,00			1	1		1	1				6,24	6,27
	09:00	27,29	26,95	0,34	0,00			1	1		1	1				6,78	6,77
	10:00	28,01	27,24	0,78	0,00			1	1		1	1				7,46	7,46
	11:00	28,72	28,19	0,53	0,00			1	1		1	1				8,18	8,19
	12:00	29,55	29,10	0,45	0,00			1	1		1	1		1		8,76	8,73
	13:00	29,06	28,67	0,39	0,00			1		1	1	1		1		7,76	7,75
	14:00	27,27	26,97	0,30	0,00			1		1	1	1				6,84	6,80
	15:00	25,68	25,11	0,57	0,00			1		1	1	1				5,16	5,16
	16:00	25,53	24,48	1,05	0,00			1		1	1	1				5,00	5,02
	17:00	27,82	26,78	1,05	0,00			1		1	1	1				7,20	7,26
	18:00	30,93	29,53	1,39	0,00			1	1	1	1	1				8,54	8,27
	19:00	34,28	32,80	1,48	0,00			1	1	1	1	1				8,79	8,85
	20:00	35,16	33,05	2,11	0,00			1	1	1	1	1				9,22	9,17
	21:00	32,59	30,50	2,09	0,00			1	1	1	1	1				7,55	7,50
	22:00	29,17	27,99	1,18	0,00			1	1	1	1	1				6,12	6,36
	23:00	25,78	24,84	0,94	0,00			1	1		1	1				5,41	5,34

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης