

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,28	5,12	0,16	1			1							0,96	0,95	
	01:00	4,96	4,77	0,19	1			1							0,65	0,65	
	02:00	4,84	4,60	0,24				1							1,24	1,30	
	03:00	4,70	4,41	0,30				1							1,45	1,45	
	04:00	4,69	4,37	0,32				1							1,43	1,43	
	05:00	4,90	4,86	0,04	1			1							1,02	1,01	
	06:00	5,55	5,53	0,02	1			1							1,20	1,22	
	07:00	6,09	6,08	0,01	1			1							1,72	1,74	
	08:00	6,62	6,62	0,01	1		1	1							1,52	1,49	
	09:00	6,82	6,79	0,02	1		1	1							1,01	0,88	
	10:00	6,94	6,79	0,15	1		1		1						1,25	1,29	
	11:00	6,68	6,61	0,07	1		1		1						1,15	1,11	
	12:00	6,80	6,77	0,03	1		1		1						1,30	1,30	
	13:00	6,84	6,80	0,04	1		1		1						1,39	1,41	
	14:00	6,42	6,36	0,06	1		1		1						1,27	1,29	
	15:00	5,91	5,74	0,16			1		1						1,60	1,57	
	16:00	5,64	5,52	0,12			1		1						1,28	1,29	
	17:00	6,30	6,13	0,18			1		1						1,94	1,95	
	18:00	7,05	6,96	0,09				1	1						0,84	0,68	
	19:00	7,85	7,74	0,11				1	1						1,29	1,33	
	20:00	8,15	7,97	0,17				1	1						1,65	1,65	
	21:00	7,52	7,32	0,21				1	1						1,04	1,02	
	22:00	6,55	6,46	0,09				1	1						0,15	0,14	
	23:00	5,84	5,31	0,53	1				1						1,35	1,51	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30 με 11:35 και κατά το διάστημα 15:20 με 15:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης