

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	Η/Ζ ΔΕΗ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/9/25 0:00	114,79	106,93	7,85	0,00				1	1				1				1	1	1	1	1		1	34,40	34,36
23/9/25 1:00	107,18	97,47	9,71	0,00				1	1				1				1		1	1	1		1	32,15	32,12
23/9/25 2:00	102,94	90,46	12,48	0,00				1	1				1				1		1	1	1		1	31,00	30,86
23/9/25 3:00	101,26	86,89	14,37	0,00				1	1				1						1	1	1		1	32,26	30,34
23/9/25 4:00	100,14	88,42	11,71	0,00				1	1				1						1	1	1		1	30,30	30,01
23/9/25 5:00	103,91	94,65	9,25	0,00				1	1				1						1	1	1		1	31,07	31,10
23/9/25 6:00	113,66	106,88	6,78	0,00				1	1				1						1	1	1	1	1	33,98	34,03
23/9/25 7:00	128,81	123,07	4,09	1,65				1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	38,52	38,55
23/9/25 8:00	147,07	135,29	2,91	8,87				1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	43,94	44,06
23/9/25 9:00	161,10	143,83	2,27	15,00				1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	48,13	48,16
23/9/25 10:00	166,72	145,06	2,78	18,88				1	1				1	1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
23/9/25 11:00	168,48	143,23	3,66	21,59				1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 12:00	171,31	142,83	5,63	22,85				1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 13:00	173,97	145,55	5,98	22,44				1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 14:00	174,28	145,95	6,78	21,55				1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 15:00	168,34	140,56	8,40	19,38				1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 16:00	166,33	141,88	8,91	15,54				1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 17:00	167,52	148,47	9,22	9,83			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 18:00	167,24	154,28	10,76	2,20			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 19:00	169,28	156,97	12,30	0,01			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,55	48,55
23/9/25 20:00	164,40	153,70	10,71	0,00			1	1	1				1	1	1		1		1	1	1		1	48,50	48,47
23/9/25 21:00	152,20	143,42	8,78	0,00			1	1	1				1		1		1	1	1	1	1		1	45,72	45,65
23/9/25 22:00	137,64	128,58	9,06	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	41,22	41,17
23/9/25 23:00	124,90	115,35	9,55	0,00			1	1	1				1				1	1	1	1	1		1	34,23	34,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις