

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,58	11,41	1,18			1			1	2,32
	01:00	11,82	10,57	1,25			1			1	1,56
	02:00	11,47	10,82	0,65			1			1	1,21
	03:00	11,16	10,49	0,68			1			1	0,90
	04:00	11,08	10,36	0,72			1			1	0,82
	05:00	11,46	10,79	0,67			1			1	1,20
	06:00	12,51	11,64	0,87			1			1	2,24
	07:00	14,33	13,26	1,07			1			1	4,08
	08:00	15,68	15,00	0,68			1		1	1	2,87
	09:00	16,18	15,86	0,32			1		1	1	2,76
	10:00	16,11	16,03	0,07			1		1	1	2,69
	11:00	15,96	15,75	0,21			1		1	1	2,55
	12:00	16,18	15,94	0,24			1		1	1	2,76
	13:00	16,54	16,22	0,32			1		1	1	3,13
	14:00	16,09	15,14	0,95			1		1	1	2,67
	15:00	15,21	14,73	0,48			1		1	1	1,80
	16:00	15,26	15,14	0,12			1		1	1	1,84
	17:00	16,35	15,90	0,45			1		1	1	2,93
	18:00	17,89	16,78	1,10			1		1	1	4,57
	19:00	19,55	18,70	0,85			1		1	1	6,37
	20:00	19,53	18,91	0,62			1		1	1	6,43
	21:00	17,85	17,27	0,58			1		1	1	4,77
	22:00	16,12	15,58	0,54			1		1	1	2,70
	23:00	14,27	13,65	0,62			1		1	1	1,39

Δοκιμαστική λειτουργία της G12 στο διάστημα από τις 08:00 έως τις 12:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης