

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
α ρ ρ ε η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	12,99	11,64	1,35					1	1	3,70
	01:00	12,03	10,03	2,00					1	1	2,74
	02:00	11,68	9,55	2,13					1	1	2,41
	03:00	11,39	9,53	1,86					1	1	2,12
	04:00	11,29	9,49	1,80					1	1	2,08
	05:00	11,63	9,88	1,74					1	1	2,34
	06:00	12,76	11,45	1,31					1	1	3,47
	07:00	14,27	12,67	1,59					1	1	5,25
	08:00	15,33	13,60	1,73			1			1	5,59
	09:00	15,66	13,99	1,67			1			1	5,84
	10:00	15,44	13,83	1,61			1			1	5,41
	11:00	15,42	13,99	1,43			1			1	5,52
	12:00	15,80	13,38	2,41			1			1	5,53
	13:00	16,01	13,13	2,88			1			1	5,60
	14:00	15,32	11,97	3,34			1			1	5,05
	15:00	14,70	11,71	2,99			1			1	4,44
	16:00	14,80	11,44	3,36			1			1	4,53
	17:00	15,89	12,55	3,34			1			1	5,56
	18:00	17,36	13,72	3,64			1			1	6,09
	19:00	19,07	15,54	3,53			1		1	1	6,53
	20:00	19,27	15,00	4,27			1		1	1	5,85
	21:00	17,67	14,11	3,55			1		1	1	4,25
	22:00	15,97	13,50	2,47			1		1	1	3,13
	23:00	14,00	11,40	2,60					1	1	4,71

Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης