

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,90	15,39	0,51	1		1								3,73	3,73
	01:00	14,91	14,61	0,30	1		1								2,83	2,83
	02:00	14,49	14,37	0,12	1		1								2,42	2,42
	03:00	14,23	14,15	0,08	1		1								2,17	2,17
	04:00	14,15	14,12	0,02	1		1								2,09	2,09
	05:00	14,48	14,42	0,06	1		1								2,36	2,36
	06:00	15,38	15,26	0,12	1		1								3,18	3,18
	07:00	17,46	17,46	0,00	1		1								4,81	4,72
	08:00	19,09	19,09	0,00	1		1								6,14	6,35
	09:00	19,68	19,68	0,00	1		1								6,65	6,89
	10:00	19,51	19,49	0,02	1		1								6,96	6,77
	11:00	19,73	19,36	0,37	1		1								7,07	6,91
	12:00	20,10	19,55	0,55	1		1								7,23	7,03
	13:00	19,84	18,87	0,97	1		1								7,15	6,94
	14:00	19,05	17,85	1,20	1		1								6,62	6,31
	15:00	17,92	16,54	1,38	1		1								5,57	5,18
	16:00	18,38	16,77	1,61	1		1								5,92	5,64
	17:00	19,37	18,06	1,30	1		1								6,77	6,63
	18:00	20,82	19,82	1,00	1		1							2	7,00	7,06
	19:00	22,27	21,29	0,98	1		1							3	6,65	7,79
	20:00	23,00	22,13	0,86	1		1							4	6,24	8,05
	21:00	21,37	20,81	0,56	1		1							4	5,34	6,60
	22:00	18,92	18,22	0,70	1		1							2	4,70	5,17
	23:00	17,16	16,25	0,91	1		1								4,80	4,43

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το AMANHS παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης