

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	15,98	15,17	0,82	1		1								3,61	3,25
	01:00	14,86	14,09	0,77	1		1								2,66	2,66
	02:00	14,29	13,78	0,51	1		1								2,15	2,15
	03:00	14,11	13,68	0,44	1		1								2,04	2,04
	04:00	13,95	13,58	0,37	1		1								1,87	1,87
	05:00	14,42	14,15	0,27	1		1								2,29	2,29
	06:00	15,52	15,15	0,37	1		1								3,27	2,78
	07:00	17,31	17,10	0,21	1		1								4,86	4,57
	08:00	18,74	18,24	0,49	1		1								6,11	6,00
	09:00	19,00	18,21	0,79	1		1		1					1	5,99	5,99
	10:00	18,90	18,12	0,78			1		1					4	5,49	6,61
	11:00	18,75	18,28	0,48			1		1					4	5,70	6,56
	12:00	19,11	18,57	0,54			1		1					5	4,59	6,69
	13:00	18,87	18,37	0,50			1		1					5	4,38	6,60
	14:00	18,02	17,48	0,54			1		1					5	3,65	5,90
	15:00	16,85	16,10	0,75			1		1					5	2,47	4,73
	16:00	17,07	16,38	0,69			1		1					5	2,69	4,95
	17:00	18,51	17,91	0,60			1		1					5	3,83	6,39
	18:00	19,75	19,29	0,46			1		1					6	4,81	6,91
	19:00	21,55	21,10	0,45			1		1					7	4,83	7,54
	20:00	22,37	21,68	0,69			1		1					8	4,72	7,83
	21:00	21,07	20,42	0,65			1		1					8	4,14	7,38
	22:00	18,85	18,44	0,41			1		1					7	2,62	5,72
	23:00	16,64	16,22	0,42			1		1					4	2,93	5,03

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το AMΑNHΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παραμένει εκτός λόγω εργασιών αποκατάστασης του δικτύου εξαιτίας των πυρκαγιών. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης