

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x23)
Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος 2025	00:00	31,86	1	1		1	1	1			1	1	4
	01:00	33,06	1	1		1	1	1			1	1	
	02:00	25,01	1	1		1	1	1					
	03:00	20,17	1	1		1	1	1					
	04:00	25,01	1	1		1	1	1		1			
	05:00	26,20	1	1		1	1	1		1			
	06:00	27,38	1	1		1	1	1					5
	07:00	33,10	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	08:00	36,15	1	1	1	1	1	1			1	1	4
	09:00	41,05	1	1	1	1	1	1			1	1	7
	10:00	47,03	1	1		1	1	1			1	1	7
	11:00	47,67	1	1		1	1	1			1	1	7
	12:00	48,42	1	1		1	1	1			1	1	7
	13:00	49,60	1	1		1	1	1			1	1	7
	14:00	48,92	1	1		1	1	1			1	1	7
	15:00	48,85	1	1		1	1	1			1	1	7
	16:00	48,40	1	1		1	1	1			1	1	7
	17:00	48,38	1	1		1	1	1			1	1	7
	18:00	49,37	1	1		1	1	1			1	1	7
	19:00	50,49	1	1		1	1	1			1	1	10
	20:00	50,52	1	1		1	1	1			1	1	9
	21:00	47,17	1	1		1	1	1			1	1	7
	22:00	44,03	1	1		1	1	1			1	1	7
	23:00	40,26	1	1		1	1	1			1	1	5

Μισθωμένη ισχύς 7 MW. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή από τις 00:00 - 00:46, 03:24 - 04:05, 03:24 - 09:19 & από τις 06:21 - 06:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης