

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	23,98	23,20	0,78	0,00				1		1	1			
	01:00	22,30	21,66	0,63	0,00				1		1	1			
	02:00	21,01	20,65	0,35	0,00				1		1	1			
	03:00	20,18	19,96	0,22	0,00				1		1	1			
	04:00	20,06	19,80	0,26	0,00				1		1	1			
	05:00	20,74	19,94	0,80	0,00				1		1	1			
	06:00	22,60	20,90	1,70	0,00				1		1	1			
	07:00	25,18	22,86	2,31	0,00				1		1	1			
	08:00	28,20	26,04	2,17	0,00				1	1	1	1			
	09:00	30,08	28,41	1,66	0,00				1	1	1	1			
	10:00	30,39	28,10	2,29	0,00				1	1	1	1			
	11:00	30,48	27,83	2,65	0,00				1	1	1	1			
	12:00	30,43	27,58	2,85	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,30	26,82	3,48	0,00				1	1	1	1			
	14:00	29,29	24,58	4,71	0,00				1	1	1	1			
	15:00	28,31	21,57	6,73	0,00				1		1	1			
	16:00	28,37	18,46	9,91	0,00				1		1	1			
	17:00	29,62	19,40	10,22	0,00				1		1	1			
	18:00	30,78	20,92	9,86	0,00				1		1	1			
	19:00	32,31	19,53	12,78	0,00		1		1		1	1			
	20:00	33,37	23,57	9,80	0,00		1		1		1	1			
	21:00	30,83	22,39	8,44	0,00				1		1	1			
	22:00	28,11	17,45	10,67	0,00				1		1	1			
	23:00	24,47	15,14	9,32	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης