

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,52	4,56	1,95		1	1			
	01:00	6,21	4,37	1,85			1			1
	02:00	6,02	4,28	1,74			1			1
	03:00	5,93	4,04	1,89			1			1
	04:00	5,89	3,86	2,04			1			1
	05:00	5,92	3,94	1,99			1			1
	06:00	6,08	4,19	1,90			1			1
	07:00	6,28	4,28	2,00			1			1
	08:00	6,54	4,51	2,03			1			2
	09:00	6,62	4,65	1,97			1			2
	10:00	6,90	5,06	1,83		1	1			1
	11:00	7,15	5,82	1,33		1	1			1
	12:00	7,46	6,60	0,86		1	1			1
	13:00	7,65	7,20	0,45		1	1			1
	14:00	7,74	7,56	0,18		1	1			1
	15:00	7,81	7,70	0,11		1	1			1
	16:00	7,89	7,68	0,20		1	1			1
	17:00	8,10	8,00	0,10		1	1			1
	18:00	8,33	8,33	0,00		1	1			2
	19:00	8,58	8,58	0,00		1	1			2
	20:00	8,77	8,77	0,00		1	1			2
	21:00	8,57	8,57	0,00		1	1			2
	22:00	8,62	8,62	0,00		1	1			2
	23:00	8,39	8,39	0,00		1	1			2

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,75MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης