

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	81					1	
	01:00	84					1	
	02:00	83					1	
	03:00	78					1	
	04:00	79					1	
	05:00	80					1	
	06:00	77					1	
	07:00	79					1	
	08:00	82					1	
	09:00	82					1	
	10:00	88				1	1	
	11:00	94				1	1	
	12:00	99	1			1	1	
	13:00	99	1			1	1	
	14:00	97				1	1	
	15:00	88				1	1	
	16:00	83					1	
	17:00	94				1	1	
	18:00	91				1	1	
	19:00	94				1	1	
	20:00	106				1	1	
	21:00	107				1	1	
	22:00	99				1	1	
	23:00	95				1	1	

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	92					1	
	01:00	88					1	
	02:00	85					1	
	03:00	81					1	
	04:00	82					1	
	05:00	81					1	
	06:00	81					1	
	07:00	84					1	
	08:00	93				1	1	
	09:00	105				1	1	
	10:00	99				1	1	
	11:00	101				1	1	
	12:00	108				1	1	
	13:00	100				1	1	
	14:00	99				1	1	
	15:00	93				1	1	
	16:00	89				1	1	
	17:00	86					1	
	18:00	90					1	
	19:00	95				1	1	
	20:00	99				1	1	
	21:00	101				1	1	
	22:00	97				1	1	
	23:00	92				1	1	

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	87					1	
	01:00	82					1	
	02:00	77					1	
	03:00	72					1	
	04:00	72					1	
	05:00	75					1	
	06:00	76					1	
	07:00	77	1			1		
	08:00	75	1			1		
	09:00	89	1			1		
	10:00	94	1			1		
	11:00	98	1			1		
	12:00	97				1	1	
	13:00	99				1	1	
	14:00	102				1	1	
	15:00	97				1	1	
	16:00	97				1	1	
	17:00	93				1	1	
	18:00	94				1	1	
	19:00	94				1	1	
	20:00	102				1	1	
	21:00	107				1	1	
	22:00	102				1	1	
	23:00	99				1	1	

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	96				1	1	
	01:00	88					1	
	02:00	83					1	
	03:00	78					1	
	04:00	78					1	
	05:00	78					1	
	06:00	79					1	
	07:00	85	1				1	
	08:00	99	1				1	
	09:00	104	1				1	
	10:00	115				1	1	
	11:00	117				1	1	
	12:00	107				1	1	
	13:00	101				1	1	
	14:00	107				1	1	
	15:00	113				1	1	
	16:00	115				1	1	
	17:00	112				1	1	
	18:00	104				1	1	
	19:00	103				1	1	
	20:00	115				1	1	
	21:00	115				1	1	
	22:00	116				1	1	
	23:00	109				1	1	

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	106				1	1	
	01:00	96				1	1	
	02:00	97				1	1	
	03:00	97				1	1	
	04:00	91					1	
	05:00	89					1	
	06:00	84					1	
	07:00	88					1	
	08:00	91				1	1	
	09:00	98				1	1	
	10:00	101				1	1	
	11:00	106				1	1	
	12:00	111				1	1	
	13:00	113				1	1	
	14:00	114				1	1	
	15:00	118				1	1	
	16:00	121				1	1	
	17:00	116				1	1	
	18:00	113				1	1	
	19:00	109				1	1	
	20:00	111				1	1	
	21:00	109				1	1	
	22:00	106				1	1	
	23:00	98				1	1	

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	96				1	1	
	01:00	87					1	
	02:00	86					1	
	03:00	87					1	
	04:00	83					1	
	05:00	84					1	
	06:00	82					1	
	07:00	84					1	
	08:00	81					1	
	09:00	91					1	
	10:00	88					1	
	11:00	89					1	
	12:00	96				1	1	
	13:00	99				1	1	
	14:00	93				1	1	
	15:00	78					1	
	16:00	77					1	
	17:00	71	1			1		
	18:00	70	1			1		
	19:00	74	1			1		
	20:00	92	1			1		
	21:00	96	1			1		
	22:00	92	1			1		
	23:00	99	1			1		

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	96	1			1		
	01:00	86	1			1		
	02:00	87	1			1		
	03:00	88	1			1		
	04:00	85	1			1		
	05:00	84	1			1		
	06:00	84	1			1		
	07:00	90	1			1		1
	08:00	98				1		1
	09:00	89				1		1
	10:00	78					1	
	11:00	85					1	
	12:00	89					1	
	13:00	100	1				1	
	14:00	98	1				1	
	15:00	94	1				1	
	16:00	97	1				1	
	17:00	91					1	
	18:00	92					1	
	19:00	95	1				1	
	20:00	106	1				1	
	21:00	104	1				1	
	22:00	98	1				1	
	23:00	94	1				1	

Οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης