

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	93				1	1	
	01:00	91				1	1	
	02:00	87				1	1	
	03:00	84				1	1	
	04:00	83				1	1	
	05:00	82				1	1	
	06:00	82				1	1	
	07:00	83				1	1	
	08:00	87				1	1	
	09:00	93				1	1	
	10:00	98				1	1	
	11:00	104				1	1	
	12:00	108				1	1	
	13:00	108				1	1	
	14:00	106				1	1	
	15:00	101				1	1	
	16:00	98				1	1	
	17:00	94				1	1	
	18:00	94				1	1	
	19:00	97				1	1	
	20:00	103				1	1	
	21:00	105				1	1	
	22:00	104				1	1	
	23:00	99				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	95				1	1	
	01:00	91				1	1	
	02:00	88				1	1	
	03:00	86				1	1	
	04:00	84				1	1	
	05:00	83				1	1	
	06:00	83				1	1	
	07:00	84				1	1	
	08:00	86				1	1	
	09:00	91				1	1	
	10:00	96				1	1	
	11:00	103				1	1	
	12:00	106				1	1	
	13:00	108				1	1	
	14:00	107				1	1	
	15:00	103				1	1	
	16:00	96				1	1	
	17:00	93				1	1	
	18:00	93				1	1	
	19:00	95				1	1	
	20:00	101				1	1	
	21:00	104				1	1	
	22:00	103				1	1	
	23:00	100				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	92				1	1	
	01:00	88				1	1	
	02:00	86				1	1	
	03:00	84				1	1	
	04:00	84				1	1	
	05:00	83				1	1	
	06:00	84				1	1	
	07:00	85				1	1	
	08:00	87				1	1	
	09:00	89				1	1	
	10:00	92				1	1	
	11:00	96				1	1	
	12:00	98				1	1	
	13:00	100				1	1	
	14:00	100				1	1	
	15:00	99				1	1	
	16:00	97				1	1	
	17:00	95				1	1	
	18:00	95				1	1	
	19:00	97				1	1	
	20:00	103				1	1	
	21:00	106				1	1	
	22:00	105				1	1	
	23:00	101				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	92				1	1	
	01:00	88				1	1	
	02:00	86				1	1	
	03:00	84				1	1	
	04:00	83				1	1	
	05:00	83				1	1	
	06:00	83				1	1	
	07:00	85				1	1	
	08:00	87				1	1	
	09:00	91				1	1	
	10:00	95				1	1	
	11:00	100				1	1	
	12:00	103				1	1	
	13:00	104				1	1	
	14:00	104				1	1	
	15:00	102				1	1	
	16:00	100				1	1	
	17:00	99				1	1	
	18:00	99				1	1	
	19:00	100				1	1	
	20:00	104				1	1	
	21:00	104				1	1	
	22:00	102				1	1	
	23:00	96				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	89				1	1	
	01:00	86				1	1	
	02:00	84				1	1	
	03:00	84				1	1	
	04:00	84				1	1	
	05:00	85				1	1	
	06:00	86				1	1	
	07:00	88				1	1	
	08:00	91				1	1	
	09:00	95				1	1	
	10:00	100				1	1	
	11:00	104				1	1	
	12:00	108				1	1	
	13:00	109				1	1	
	14:00	107				1	1	
	15:00	102				1	1	
	16:00	98				1	1	
	17:00	95				1	1	
	18:00	95				1	1	
	19:00	98				1	1	
	20:00	104				1	1	
	21:00	105				1	1	
	22:00	102				1	1	
	23:00	98				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	90				1	1	
	01:00	87				1	1	
	02:00	86				1	1	
	03:00	84				1	1	
	04:00	84				1	1	
	05:00	83				1	1	
	06:00	84				1	1	
	07:00	86				1	1	
	08:00	89				1	1	
	09:00	93				1	1	
	10:00	98				1	1	
	11:00	105				1	1	
	12:00	110				1	1	
	13:00	113				1	1	
	14:00	112				1	1	
	15:00	108				1	1	
	16:00	103				1	1	
	17:00	98				1	1	
	18:00	97				1	1	
	19:00	99				1	1	
	20:00	105				1	1	
	21:00	105				1	1	
	22:00	100				1	1	
	23:00	94				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	90				1	1	
	01:00	87				1	1	
	02:00	85				1	1	
	03:00	84				1	1	
	04:00	83				1	1	
	05:00	84				1	1	
	06:00	85				1	1	
	07:00	86				1	1	
	08:00	87				1	1	
	09:00	92				1	1	
	10:00	99				1	1	
	11:00	106				1	1	
	12:00	111				1	1	
	13:00	114				1	1	
	14:00	114				1	1	
	15:00	110				1	1	
	16:00	105				1	1	
	17:00	100				1	1	
	18:00	97				1	1	
	19:00	99				1	1	
	20:00	105				1	1	
	21:00	104				1	1	
	22:00	99				1	1	
	23:00	91				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης