

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	115	1				1	
	01:00	110	1				1	
	02:00	107	1				1	
	03:00	105	1				1	
	04:00	102	1				1	
	05:00	100	1				1	
	06:00	98	1				1	
	07:00	99	1				1	
	08:00	103	1				1	
	09:00	110	1				1	
	10:00	119	1				1	
	11:00	127	1				1	
	12:00	132	1				1	
	13:00	130	1				1	
	14:00	130	1				1	
	15:00	127	1				1	
	16:00	124	1				1	
	17:00	120	1				1	
	18:00	118	1				1	
	19:00	119	1				1	
	20:00	120	1				1	
	21:00	123	1				1	
	22:00	127	1				1	
	23:00	125	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2025	00:00	122	1				1	
	01:00	117	1				1	
	02:00	112	1				1	
	03:00	108	1				1	
	04:00	104	1				1	
	05:00	101	1				1	
	06:00	100	1				1	
	07:00	99	1				1	
	08:00	102	1				1	
	09:00	108	1				1	
	10:00	115	1				1	
	11:00	123	1				1	
	12:00	128	1				1	
	13:00	131	1				1	
	14:00	130	1				1	
	15:00	129	1				1	
	16:00	143	1				1	
	17:00	135	1				1	
	18:00	128	1				1	
	19:00	123	1				1	
	20:00	119	1				1	
	21:00	122	1				1	
	22:00	121	1				1	
	23:00	119	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	119	1				1	
	01:00	116	1				1	
	02:00	113	1				1	
	03:00	110	1				1	
	04:00	107	1				1	
	05:00	104	1				1	
	06:00	102	1				1	
	07:00	103	1				1	
	08:00	107	1				1	
	09:00	114	1				1	
	10:00	122	1				1	
	11:00	131	1				1	
	12:00	137	1				1	
	13:00	142	1				1	
	14:00	143	1				1	
	15:00	142	1				1	
	16:00	141	1				1	
	17:00	134	1				1	
	18:00	129	1				1	
	19:00	123	1				1	
	20:00	121	1				1	
	21:00	127	1				1	
	22:00	128	1				1	
	23:00	125	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2025	00:00	131	1				1	
	01:00	126	1				1	
	02:00	122	1				1	
	03:00	118	1				1	
	04:00	114	1				1	
	05:00	111	1				1	
	06:00	110	1				1	
	07:00	110	1				1	
	08:00	113	1				1	
	09:00	121	1				1	
	10:00	129	1				1	
	11:00	137	1				1	
	12:00	145	1				1	
	13:00	150	1			1	1	
	14:00	153	1			1	1	
	15:00	153	1			1	1	
	16:00	149	1			1	1	
	17:00	143	1				1	
	18:00	135	1				1	
	19:00	129	1				1	
	20:00	124	1				1	
	21:00	129	1				1	
	22:00	133	1				1	
	23:00	131	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	136	1				1	
	01:00	132	1				1	
	02:00	129	1				1	
	03:00	126	1				1	
	04:00	124	1				1	
	05:00	123	1				1	
	06:00	120	1				1	
	07:00	119	1				1	
	08:00	124	1				1	
	09:00	130	1				1	
	10:00	137	1				1	
	11:00	145	1				1	
	12:00	151	1			1	1	
	13:00	157	1			1	1	
	14:00	162	1			1	1	
	15:00	161	1			1	1	
	16:00	159	1			1	1	
	17:00	151	1			1	1	
	18:00	142	1				1	
	19:00	135	1				1	
	20:00	127	1				1	
	21:00	128	1				1	
	22:00	125	1				1	
	23:00	120	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	130	1				1	
	01:00	127	1				1	
	02:00	123	1				1	
	03:00	121	1				1	
	04:00	119	1				1	
	05:00	117	1				1	
	06:00	115	1				1	
	07:00	115	1				1	
	08:00	117	1				1	
	09:00	123	1				1	
	10:00	131	1				1	
	11:00	139	1				1	
	12:00	146	1				1	
	13:00	150	1			1	1	
	14:00	154	1			1	1	
	15:00	154	1			1	1	
	16:00	152	1			1	1	
	17:00	146	1				1	
	18:00	141	1				1	
	19:00	134	1				1	
	20:00	130	1				1	
	21:00	131	1				1	
	22:00	131	1				1	
	23:00	127	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85
Η Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2025	00:00	132	1				1	
	01:00	128	1				1	
	02:00	124	1				1	
	03:00	121	1				1	
	04:00	118	1				1	
	05:00	115	1				1	
	06:00	113	1				1	
	07:00	113	1				1	
	08:00	116	1				1	
	09:00	123	1				1	
	10:00	131	1				1	
	11:00	140	1				1	
	12:00	147	1			1	1	
	13:00	151	1			1	1	
	14:00	153	1			1	1	
	15:00	152	1			1	1	
	16:00	148	1			1	1	
	17:00	142	1				1	
	18:00	136	1				1	
	19:00	132	1				1	
	20:00	130	1				1	
	21:00	131	1				1	
	22:00	131	1				1	
	23:00	126	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης