

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,962	1	1		1		
	01:00	1,834	1	1		1		
	02:00	1,773	1			1		
	03:00	1,728	1			1		
	04:00	1,680	1			1		
	05:00	1,611	1			1		
	06:00	1,498	1			1		
	07:00	1,609	1			1		
	08:00	1,879	1	1		1		
	09:00	2,027	1	1		1		
	10:00	2,066	1	1		1		
	11:00	2,038	1	1		1		
	12:00	2,121	1	1		1		
	13:00	2,142	1	1		1		
	14:00	2,115	1	1		1		
	15:00	2,174	1	1		1		
	16:00	2,127	1	1		1		
	17:00	2,204	1	1		1		
	18:00	2,257	1	1		1		
	19:00	2,390	1	1		1		
	20:00	2,521	1	1		1		
	21:00	2,355	1	1		1		
	22:00	2,245	1	1		1		
	23:00	2,111	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,935	1	1		1		
	01:00	1,811	1	1		1		
	02:00	1,617	1	1				
	03:00	1,518	1	1				
	04:00	1,478	1	1				
	05:00	1,464	1	1				
	06:00	1,485	1	1				
	07:00	1,591	1	1				
	08:00	1,718	1	1				
	09:00	1,884		1		1		
	10:00	1,946		1		1		
	11:00	2,145	1	1		1		
	12:00	2,184	1	1		1		
	13:00	2,117	1	1		1		
	14:00	2,098	1	1		1		
	15:00	2,073	1	1		1		
	16:00	2,037	1	1		1		
	17:00	2,142	1	1		1		
	18:00	2,248	1	1		1		
	19:00	2,388	1	1		1		
	20:00	2,491	1	1		1		
	21:00	2,355	1	1		1		
	22:00	2,249	1	1		1		
	23:00	2,030	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,925	1	1		1		
	01:00	1,777	1	1		1		
	02:00	1,655		1		1		
	03:00	1,583		1		1		
	04:00	1,578		1		1		
	05:00	1,578		1		1		
	06:00	1,576	1	1		1		
	07:00	1,619	1	1		1		
	08:00	1,732		1		1		
	09:00	1,971		1		1		
	10:00	2,090		1		1		
	11:00	2,056	1	1		1		
	12:00	2,083	1	1		1		
	13:00	2,086	1	1		1		
	14:00	2,017	1	1		1		
	15:00	2,028	1	1		1		
	16:00	2,019	1	1		1		
	17:00	2,085	1	1		1		
	18:00	2,234	1	1		1		
	19:00	2,283	1	1		1		
	20:00	2,472	1	1		1		
	21:00	2,349	1	1		1		
	22:00	2,223	1	1		1		
	23:00	2,044	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,916	1	1		1		
	01:00	1,745		1		1		
	02:00	1,638		1		1		
	03:00	1,575		1		1		
	04:00	1,563		1		1		
	05:00	1,569		1		1		
	06:00	1,595		1		1		
	07:00	1,672		1		1		
	08:00	1,803		1		1		
	09:00	1,955		1		1		
	10:00	2,070	1	1		1		
	11:00	2,030	1	1		1		
	12:00	2,022	1	1		1		
	13:00	2,070		1	1	1		
	14:00	2,010		1	1	1		
	15:00	2,014		1	1	1		
	16:00	2,029		1	1	1		
	17:00	2,144		1	1	1		
	18:00	2,204		1	1	1		
	19:00	2,287		1	1	1		
	20:00	2,410		1	1	1		
	21:00	2,301		1	1	1		
	22:00	2,179		1	1	1		
	23:00	1,992		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,804		1	1	1		
	01:00	1,696		1		1		
	02:00	1,601		1		1		
	03:00	1,567		1		1		
	04:00	1,542		1		1		
	05:00	1,568		1		1		
	06:00	1,572		1		1		
	07:00	1,656		1		1		
	08:00	1,839		1		1		
	09:00	1,967		1		1		
	10:00	2,082		1		1		
	11:00	2,092		1		1		
	12:00	2,094		1		1		
	13:00	2,079		1		1		
	14:00	1,964		1		1		
	15:00	1,992		1		1		
	16:00	1,957		1		1		
	17:00	2,018		1		1		
	18:00	2,107		1		1		
	19:00	2,238		1	1	1		
	20:00	2,334		1	1	1		
	21:00	2,244		1	1	1		
	22:00	2,076		1	1	1		
	23:00	1,915		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,723		1	1	1		
	01:00	1,609		1		1		
	02:00	1,534		1		1		
	03:00	1,492		1		1		
	04:00	1,444		1		1		
	05:00	1,467		1		1		
	06:00	1,477		1		1		
	07:00	1,602		1		1		
	08:00	1,766		1		1		
	09:00	1,814		1		1		
	10:00	1,894		1		1		
	11:00	1,863		1		1		
	12:00	1,870		1		1		
	13:00	1,855		1		1		
	14:00	1,891		1		1		
	15:00	1,850		1		1		
	16:00	1,840		1		1		
	17:00	1,886		1		1		
	18:00	1,983		1		1		
	19:00	2,158		1	1	1		
	20:00	2,261		1	1	1		
	21:00	2,132		1	1	1		
	22:00	1,931		1	1	1		
	23:00	1,796		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,671		1		1		
	01:00	1,574		1		1		
	02:00	1,518		1		1		
	03:00	1,445		1		1		
	04:00	1,431		1		1		
	05:00	1,442		1		1		
	06:00	1,452		1		1		
	07:00	1,540		1		1		
	08:00	1,745		1		1		
	09:00	1,679		1		1		
	10:00	1,696		1		1		
	11:00	1,697		1		1		
	12:00	1,717		1		1		
	13:00	1,810		1		1		
	14:00	2,005		1		1		
	15:00	1,910		1		1		
	16:00	1,916		1		1		
	17:00	1,944		1		1		
	18:00	2,035		1		1		
	19:00	2,175		1	1	1		
	20:00	2,243		1	1	1		
	21:00	2,155		1	1	1		
	22:00	1,970		1	1	1		
	23:00	1,820		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης