

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,628		1		1		
	01:00	1,533		1		1		
	02:00	1,459		1		1		
	03:00	1,453		1		1		
	04:00	1,444		1		1		
	05:00	1,470		1		1		
	06:00	1,473		1		1		
	07:00	1,557		1		1		
	08:00	1,703		1		1		
	09:00	1,824		1		1		
	10:00	1,898		1		1		
	11:00	1,890		1		1		
	12:00	1,833		1		1		
	13:00	1,873		1		1		
	14:00	1,820		1		1		
	15:00	1,845		1		1		
	16:00	1,847		1		1		
	17:00	1,914		1		1		
	18:00	2,036		1		1		
	19:00	2,117		1		1		
	20:00	2,119		1		1		
	21:00	2,167		1		1		
	22:00	2,021		1		1		
	23:00	1,784		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,645		1		1		
	01:00	1,508		1		1		
	02:00	1,450		1		1		
	03:00	1,419		1		1		
	04:00	1,417		1		1		
	05:00	1,437		1		1		
	06:00	1,464		1		1		
	07:00	1,553		1		1		
	08:00	1,683		1		1		
	09:00	1,807		1		1		
	10:00	1,809		1		1		
	11:00	1,775		1		1		
	12:00	1,847		1		1		
	13:00	1,847		1		1		
	14:00	1,826		1		1		
	15:00	1,802		1		1		
	16:00	1,811		1		1		
	17:00	1,853		1		1		
	18:00	1,977		1		1		
	19:00	2,120		1	1	1		
	20:00	2,279		1	1	1		
	21:00	2,181		1	1	1		
	22:00	2,003		1	1	1		
	23:00	1,779		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,610		1		1		
	01:00	1,503		1		1		
	02:00	1,475		1		1		
	03:00	1,458		1		1		
	04:00	1,407		1		1		
	05:00	1,407		1		1		
	06:00	1,416		1		1		
	07:00	1,518		1		1		
	08:00	1,738		1		1		
	09:00	1,800		1		1		
	10:00	1,782		1		1		
	11:00	1,806		1		1		
	12:00	1,864		1		1		
	13:00	1,883		1		1		
	14:00	1,851		1		1		
	15:00	1,825		1		1		
	16:00	1,797		1		1		
	17:00	1,932		1		1		
	18:00	1,988		1		1		
	19:00	2,074		1	1	1		
	20:00	2,210		1	1	1		
	21:00	2,110		1	1	1		
	22:00	1,977		1	1	1		
	23:00	1,817		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,651		1		1		
	01:00	1,539		1		1		
	02:00	1,454		1		1		
	03:00	1,433		1		1		
	04:00	1,427		1		1		
	05:00	1,454		1		1		
	06:00	1,467		1		1		
	07:00	1,585		1		1		
	08:00	1,772		1		1		
	09:00	1,851		1		1		
	10:00	1,852		1		1		
	11:00	1,870		1		1		
	12:00	1,897		1		1		
	13:00	1,968		1		1		
	14:00	1,876		1		1		
	15:00	1,909		1		1		
	16:00	1,877		1		1		
	17:00	1,900		1		1		
	18:00	1,984		1		1		
	19:00	2,115		1	1	1		
	20:00	2,243		1	1	1		
	21:00	2,122		1	1	1		
	22:00	1,976		1	1	1		
	23:00	1,817		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,643			1	1		
	01:00	1,577			1	1		
	02:00	1,566			1	1		
	03:00	1,516			1	1		
	04:00	1,459			1	1		
	05:00	1,487			1	1		
	06:00	1,490			1	1		
	07:00	1,464			1	1		
	08:00	1,468			1	1		
	09:00	1,520			1	1		
	10:00	1,567			1	1		
	11:00	1,682			1	1		
	12:00	1,761			1	1		
	13:00	1,783			1	1		
	14:00	1,737			1	1		
	15:00	1,698			1	1		
	16:00	1,687			1	1		
	17:00	1,823			1	1		
	18:00	1,896			1	1		
	19:00	2,031			1	1		
	20:00	2,100		1	1	1		
	21:00	2,002		1	1	1		
	22:00	1,844		1	1	1		
	23:00	1,695		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,501		1	1			
	01:00	1,437		1	1			
	02:00	1,387		1	1			
	03:00	1,390		1	1			
	04:00	1,333		1	1			
	05:00	1,347		1	1			
	06:00	1,361		1	1			
	07:00	1,432		1	1			
	08:00	1,531		1	1			
	09:00	1,722		1	1			
	10:00	1,761		1	1			
	11:00	1,921		1	1			
	12:00	1,841		1	1			
	13:00	1,827		1	1			
	14:00	1,707			1	1		
	15:00	1,696			1	1		
	16:00	1,669			1	1		
	17:00	1,785			1	1		
	18:00	1,867			1	1		
	19:00	2,077		1	1	1		
	20:00	2,128		1	1	1		
	21:00	1,981		1	1	1		
	22:00	1,828		1	1	1		
	23:00	1,674			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	1,544			1	1		
	01:00	1,458			1	1		
	02:00	1,403			1	1		
	03:00	1,414			1	1		
	04:00	1,401			1	1		
	05:00	1,387			1	1		
	06:00	1,421			1	1		
	07:00	1,584			1	1		
	08:00	1,749			1	1		
	09:00	1,827			1	1		
	10:00	1,890			1	1		
	11:00	1,872			1	1		
	12:00	1,919			1	1		
	13:00	1,878			1	1		
	14:00	1,765			1	1		
	15:00	1,743			1	1		
	16:00	1,802			1	1		
	17:00	1,792			1	1		
	18:00	1,899			1	1		
	19:00	2,081		1	1	1		
	20:00	2,096		1	1	1		
	21:00	1,961		1	1	1		
	22:00	1,823		1	1	1		
	23:00	1,678			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης