

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ρ Α Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	65			1	
	01:00	64			1	
	02:00	58			1	
	03:00	62			1	
	04:00	63			1	
	05:00	61			1	
	06:00	58			1	
	07:00	58			1	
	08:00	58			1	
	09:00	59			1	
	10:00	59			1	
	11:00	60			1	
	12:00	62			1	
	13:00	62			1	
	14:00	62			1	
	15:00	64			1	
	16:00	62			1	
	17:00	64			1	
	18:00	63			1	
	19:00	66			1	
	20:00	67			1	
	21:00	69			1	
	22:00	69			1	
	23:00	68			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	63			1	
	01:00	62			1	
	02:00	60			1	
	03:00	60			1	
	04:00	59			1	
	05:00	58			1	
	06:00	56			1	
	07:00	56			1	
	08:00	56			1	
	09:00	57			1	
	10:00	58			1	
	11:00	60			1	
	12:00	61			1	
	13:00	61			1	
	14:00	61			1	
	15:00	62			1	
	16:00	66			1	
	17:00	65			1	
	18:00	64			1	
	19:00	62			1	
	20:00	63			1	
	21:00	64			1	
	22:00	63			1	
	23:00	62			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ε Π Ε Ρ Ε Ι Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	62			1	
	01:00	61			1	
	02:00	60			1	
	03:00	59			1	
	04:00	58			1	
	05:00	57			1	
	06:00	55			1	
	07:00	54			1	
	08:00	55			1	
	09:00	58			1	
	10:00	58			1	
	11:00	59			1	
	12:00	60			1	
	13:00	62			1	
	14:00	64			1	
	15:00	65			1	
	16:00	66			1	
	17:00	64			1	
	18:00	63			1	
	19:00	62			1	
	20:00	61			1	
	21:00	60			1	
	22:00	59			1	
	23:00	58			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	60			1	
	01:00	59			1	
	02:00	58			1	
	03:00	57			1	
	04:00	55			1	
	05:00	55			1	
	06:00	52			1	
	07:00	51			1	
	08:00	52			1	
	09:00	54			1	
	10:00	55			1	
	11:00	58			1	
	12:00	59			1	
	13:00	60			1	
	14:00	61			1	
	15:00	62			1	
	16:00	62			1	
	17:00	62			1	
	18:00	60			1	
	19:00	59			1	
	20:00	59			1	
	21:00	60			1	
	22:00	60			1	
	23:00	60			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	59			1	
	01:00	58			1	
	02:00	58			1	
	03:00	57			1	
	04:00	56			1	
	05:00	55			1	
	06:00	53			1	
	07:00	52			1	
	08:00	53			1	
	09:00	55			1	
	10:00	57			1	
	11:00	60			1	
	12:00	62			1	
	13:00	63			1	
	14:00	64			1	
	15:00	65			1	
	16:00	64			1	
	17:00	64			1	
	18:00	61			1	
	19:00	60			1	
	20:00	58			1	
	21:00	57			1	
	22:00	58			1	
	23:00	58			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	59			1	
	01:00	59			1	
	02:00	58			1	
	03:00	57			1	
	04:00	56			1	
	05:00	55			1	
	06:00	54			1	
	07:00	53			1	
	08:00	54			1	
	09:00	56			1	
	10:00	58			1	
	11:00	60			1	
	12:00	62			1	
	13:00	64			1	
	14:00	65			1	
	15:00	65			1	
	16:00	64			1	
	17:00	63			1	
	18:00	61			1	
	19:00	59			1	
	20:00	58			1	
	21:00	58			1	
	22:00	59			1	
	23:00	60			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		120	120	120	90	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	60			1	
	01:00	60			1	
	02:00	59			1	
	03:00	58			1	
	04:00	57			1	
	05:00	56			1	
	06:00	55			1	
	07:00	54			1	
	08:00	55			1	
	09:00	57			1	
	10:00	59			1	
	11:00	62			1	
	12:00	64			1	
	13:00	65			1	
	14:00	66			1	
	15:00	67			1	
	16:00	67			1	
	17:00	66			1	
	18:00	65			1	
	19:00	62			1	
	20:00	59			1	
	21:00	57			1	
	22:00	57			1	
	23:00	57			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης