

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	62			1	
	01:00	59			1	
	02:00	47			1	
	03:00	56			1	
	04:00	56			1	
	05:00	55			1	
	06:00	53			1	
	07:00	52			1	
	08:00	55			1	
	09:00	57			1	
	10:00	57			1	
	11:00	62			1	
	12:00	55			1	
	13:00	54			1	
	14:00	63			1	
	15:00	55			1	
	16:00	58			1	
	17:00	61			1	
	18:00	66			1	
	19:00	63			1	
	20:00	67			1	
	21:00	68			1	
	22:00	68			1	
	23:00	66			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	63			1	
	01:00	60			1	
	02:00	47			1	
	03:00	58			1	
	04:00	60			1	
	05:00	60			1	
	06:00	59			1	
	07:00	51			1	
	08:00	52	1			
	09:00	61	1			
	10:00	51	1			
	11:00	40	1			
	12:00	42	1			
	13:00	43	1			
	14:00	42	1			
	15:00	42	1			
	16:00	38	1			
	17:00	41	1			
	18:00	58	1			
	19:00	61	1			
	20:00	76	1			
	21:00	67	1			
	22:00	66	1			
	23:00	66	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	65	1			
	01:00	62	1			
	02:00	49	1			
	03:00	58	1			
	04:00	58	1			
	05:00	59	1			
	06:00	58	1			
	07:00	50	1			
	08:00	51	1			
	09:00	53	1			
	10:00	57	1			
	11:00	67	1			
	12:00	57	1			
	13:00	59	1			
	14:00	57	1			
	15:00	62	1			
	16:00	55	1			
	17:00	54	1			
	18:00	55	1			
	19:00	53	1			
	20:00	68	1			
	21:00	68	1			
	22:00	70	1			
	23:00	65	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ν τ ι κ ύ θ η ρ ω ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	62	1			
	01:00	58	1			
	02:00	48	1			
	03:00	58	1			
	04:00	58	1			
	05:00	58	1			
	06:00	57	1			
	07:00	51	1			
	08:00	54	1			
	09:00	56	1			
	10:00	55	1			
	11:00	57	1			
	12:00	59	1			
	13:00	60	1			
	14:00	57	1			
	15:00	62	1			
	16:00	52	1			
	17:00	55	1			
	18:00	54	1			
	19:00	56	1			
	20:00	71	1			
	21:00	67	1			
	22:00	67	1			
	23:00	66	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	63	1			
	01:00	60	1			
	02:00	46	1			
	03:00	56	1			
	04:00	56	1			
	05:00	57	1			
	06:00	55	1			
	07:00	55	1			
	08:00	50	1			
	09:00	53	1			
	10:00	53	1			
	11:00	59	1			
	12:00	58	1			
	13:00	61	1			
	14:00	60	1			
	15:00	58	1			
	16:00	53	1			
	17:00	55	1			
	18:00	55	1			
	19:00	57	1			
	20:00	59	1			
	21:00	61	1			
	22:00	65	1			
	23:00	64	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	63	1			
	01:00	63	1			
	02:00	48	1			
	03:00	61	1			
	04:00	60	1			
	05:00	60	1			
	06:00	62	1			
	07:00	55	1			
	08:00	51	1			
	09:00	50	1			
	10:00	51	1			
	11:00	56	1			
	12:00	54	1			
	13:00	52	1			
	14:00	54	1			
	15:00	56	1			
	16:00	53	1			
	17:00	51	1			
	18:00	53	1			
	19:00	64	1			
	20:00	62	1			
	21:00	60	1			
	22:00	61	1			
	23:00	60	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Ρ ε σ υ λ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	59	1			
	01:00	55	1			
	02:00	44	1			
	03:00	55	1			
	04:00	54	1			
	05:00	55	1			
	06:00	54	1			
	07:00	47	1			
	08:00	49	1			
	09:00	52	1			
	10:00	50	1			
	11:00	52	1			
	12:00	61	1			
	13:00	65	1			
	14:00	56	1			
	15:00	54	1			
	16:00	55	1			
	17:00	54	1			
	18:00	53	1			
	19:00	61	1			
	20:00	71	1			
	21:00	67	1			
	22:00	67	1			
	23:00	71	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης