

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	76	1			
	01:00	68	1			
	02:00	53	1			
	03:00	64	1			
	04:00	62	1			
	05:00	67	1			
	06:00	59	1			
	07:00	54	1			
	08:00	52	1			
	09:00	59	1			
	10:00	56	1			
	11:00	70	1			
	12:00	67	1			
	13:00	73	1			
	14:00	65	1			
	15:00	61	1			
	16:00	62	1			
	17:00	57	1			
	18:00	54	1			
	19:00	64	1			
	20:00	61	1			
	21:00	72	1			
	22:00	66	1			
	23:00	63	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	65	1			
	01:00	65	1			
	02:00	55	1			
	03:00	59	1			
	04:00	58	1			
	05:00	61	1			
	06:00	56	1			
	07:00	53	1			
	08:00	57	1			
	09:00	71	1			
	10:00	63	1			
	11:00	65	1			
	12:00	69	1			
	13:00	71	1			
	14:00	68	1			
	15:00	74	1			
	16:00	90	1			
	17:00	75	1			
	18:00	73	1			
	19:00	61	1			
	20:00	67	1			
	21:00	72	1			
	22:00	68	1			
	23:00	69	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	65	1			
	01:00	71	1			
	02:00	54	1			
	03:00	64	1			
	04:00	62	1			
	05:00	60	1			
	06:00	58	1			
	07:00	55	1			
	08:00	66	1			
	09:00	68	1			
	10:00	69	1			
	11:00	67	1			
	12:00	73	1			
	13:00	72	1			
	14:00	63	1			
	15:00	75	1			
	16:00	66	1			
	17:00	63	1			
	18:00	60	1			
	19:00	58	1			
	20:00	71	1			
	21:00	83	1			
	22:00	70	1			
	23:00	67	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	68	1			
	01:00	65	1			
	02:00	51	1			
	03:00	69	1			
	04:00	63	1			
	05:00	61	1			
	06:00	58	1			
	07:00	53	1			
	08:00	53	1			
	09:00	65	1			
	10:00	65	1			
	11:00	68	1			
	12:00	70	1			
	13:00	67	1			
	14:00	63	1			
	15:00	62	1			
	16:00	61	1			
	17:00	61	1			
	18:00	61	1			
	19:00	58	1			
	20:00	67	1			
	21:00	73	1			
	22:00	68	1			
	23:00	68	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 10 Αυγούστου 2025	00:00	73	1			
	01:00	73	1			
	02:00	51	1			
	03:00	65	1			
	04:00	67	1			
	05:00	61	1			
	06:00	59	1			
	07:00	58	1			
	08:00	58	1			
	09:00	61	1			
	10:00	67	1			
	11:00	71	1			
	12:00	70	1			
	13:00	65	1			
	14:00	66	1			
	15:00	60	1			
	16:00	61	1			
	17:00	62	1			
	18:00	62	1			
	19:00	61	1			
	20:00	54	1			
	21:00	55	1			
	22:00	48	1			
	23:00	57	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	60	1			
	01:00	63	1			
	02:00	52	1			
	03:00	59	1			
	04:00	60	1			
	05:00	60	1			
	06:00	54	1			
	07:00	53	1			
	08:00	55	1			
	09:00	62	1			
	10:00	70	1			
	11:00	78	1			
	12:00	71	1			
	13:00	72	1			
	14:00	65	1			
	15:00	65	1			
	16:00	64	1			
	17:00	61	1			
	18:00	62	1			
	19:00	67	1			
	20:00	84	1			
	21:00	75	1			
	22:00	71	1			
	23:00	70	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	70	1			
	01:00	67	1			
	02:00	55	1			
	03:00	64	1			
	04:00	64	1			
	05:00	61	1			
	06:00	58	1			
	07:00	55	1			
	08:00	64	1			
	09:00	68	1			
	10:00	69	1			
	11:00	71	1			
	12:00	70	1			
	13:00	65	1			
	14:00	66	1			
	15:00	67	1			
	16:00	72	1			
	17:00	67	1			
	18:00	66	1			
	19:00	79	1			
	20:00	74	1			
	21:00	77	1			
	22:00	75	1			
	23:00	71	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης