

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	49		1		
	01:00	44		1		
	02:00	45		1		
	03:00	42		1		
	04:00	41		1		
	05:00	42		1		
	06:00	34		1		
	07:00	41			1	
	08:00	41			1	
	09:00	38			1	
	10:00	40	1		1	
	11:00	44	1	1		
	12:00	48			1	
	13:00	48		1		
	14:00	43		1	1	
	15:00	44		1	1	
	16:00	42		1		
	17:00	42		1		
	18:00	40		1		
	19:00	41		1		
	20:00	45		1		
	21:00	53		1		
	22:00	49		1		
	23:00	64		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	48		1		
	01:00	44		1		
	02:00	46		1		
	03:00	42		1		
	04:00	42		1		
	05:00	42		1		
	06:00	35		1		
	07:00	37				1
	08:00	20				1
	09:00	0				
	10:00	12			1	
	11:00	57	1	1	1	
	12:00	47	1	1	1	
	13:00	46	1	1	1	
	14:00	43	1		1	
	15:00	48			1	
	16:00	47			1	
	17:00	45			1	
	18:00	42			1	
	19:00	45			1	
	20:00	49			1	
	21:00	57			1	
	22:00	56			1	
	23:00	75	1		1	

Προγραμματισμένη γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο 08:35.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	55			1	
	01:00	48			1	
	02:00	49			1	
	03:00	45			1	
	04:00	45			1	
	05:00	44			1	
	06:00	37			1	
	07:00	37	1			
	08:00	38	1	1		
	09:00	40	1	1	1	
	10:00	42	1	1	1	
	11:00	49		1	1	
	12:00	46		1	1	
	13:00	64	1	1		
	14:00	65	1	1		
	15:00	67	1	1		
	16:00	65	1		1	
	17:00	61	1		1	
	18:00	64			1	
	19:00	63			1	
	20:00	76			1	
	21:00	82			1	
	22:00	73	1		1	
	23:00	98	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	75	1			
	01:00	67	1			
	02:00	53	1			
	03:00	66	1			
	04:00	65	1			
	05:00	68	1			
	06:00	65	1			
	07:00	58	1		1	
	08:00	56	1		1	
	09:00	61	1			
	10:00	69	1	1		
	11:00	71	1	1		
	12:00	76	1		1	
	13:00	72		1	1	
	14:00	75		1	1	
	15:00	77		1	1	
	16:00	67		1	1	
	17:00	64		1	1	
	18:00	65			1	
	19:00	59			1	
	20:00	65			1	
	21:00	76		1		
	22:00	73		1		
	23:00	92		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	73		1		
	01:00	65		1		
	02:00	51		1		
	03:00	61		1		
	04:00	61		1		
	05:00	62		1		
	06:00	57		1		
	07:00	54	1	1		
	08:00	57	1	1		
	09:00	58		1	1	
	10:00	62		1	1	
	11:00	63			1	
	12:00	68			1	
	13:00	77			1	
	14:00	79			1	
	15:00	76			1	
	16:00	69			1	
	17:00	66			1	
	18:00	65			1	
	19:00	67			1	
	20:00	65			1	
	21:00	71			1	
	22:00	69			1	
	23:00	85			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	68			1	
	01:00	66			1	
	02:00	57			1	
	03:00	65			1	
	04:00	64			1	
	05:00	59			1	
	06:00	70			1	
	07:00	51			1	
	08:00	48			1	
	09:00	65			1	
	10:00	65			1	
	11:00	65			1	
	12:00	72			1	
	13:00	69			1	
	14:00	67			1	
	15:00	68			1	
	16:00	65			1	
	17:00	65			1	
	18:00	63			1	
	19:00	62			1	
	20:00	68			1	
	21:00	81			1	
	22:00	69			1	
	23:00	67			1	

Προγραμματισμένη γενική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο στις 08:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	69			1	
	01:00	65			1	
	02:00	54			1	
	03:00	63			1	
	04:00	62			1	
	05:00	61			1	
	06:00	55			1	
	07:00	39				1
	08:00	38				1
	09:00	42			1	
	10:00	44			1	
	11:00	52			1	
	12:00	53			1	
	13:00	53			1	
	14:00	55			1	
	15:00	53			1	
	16:00	56			1	
	17:00	49			1	
	18:00	63			1	
	19:00	63			1	
	20:00	71			1	
	21:00	76			1	
	22:00	72			1	
	23:00	72			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης