

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	72		1		
	01:00	69		1		
	02:00	59		1		
	03:00	65		1		
	04:00	64		1		
	05:00	65		1		
	06:00	61		1		
	07:00	60		1		
	08:00	63		1		
	09:00	62		1		
	10:00	65		1		
	11:00	70		1		
	12:00	72		1		
	13:00	72		1		
	14:00	67		1		
	15:00	66		1		
	16:00	65		1		
	17:00	63		1		
	18:00	64		1		
	19:00	61		1		
	20:00	70		1		
	21:00	77		1		
	22:00	71		1		
	23:00	68		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	65		1		
	01:00	66		1		
	02:00	53		1		
	03:00	63		1		
	04:00	61		1		
	05:00	62		1		
	06:00	60		1		
	07:00	55		1		
	08:00	61		1		
	09:00	60		1		
	10:00	65		1		
	11:00	65		1		
	12:00	73		1		
	13:00	68		1		
	14:00	68		1		
	15:00	65		1		
	16:00	64		1		
	17:00	60		1		
	18:00	57		1		
	19:00	50		1		
	20:00	72		1		
	21:00	71		1		
	22:00	72		1		
	23:00	75		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2025	00:00	70		1		
	01:00	70		1		
	02:00	56		1		
	03:00	68		1		
	04:00	65		1		
	05:00	67		1		
	06:00	64		1		
	07:00	57		1		
	08:00	56		1		
	09:00	55		1		
	10:00	61		1		
	11:00	64		1		
	12:00	75		1		1
	13:00	85		1		1
	14:00	79		1		
	15:00	69		1		
	16:00	64		1		
	17:00	66		1		
	18:00	62		1		
	19:00	75		1		
	20:00	77		1		
	21:00	84		1		1
	22:00	98		1		1
	23:00	92		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	90		1		1
	01:00	74		1		
	02:00	51		1		
	03:00	61		1		
	04:00	60		1		
	05:00	61		1		
	06:00	60		1		
	07:00	56		1		
	08:00	58			1	
	09:00	61			1	
	10:00	60			1	
	11:00	67			1	
	12:00	73			1	
	13:00	79			1	
	14:00	92			1	1
	15:00	68			1	1
	16:00	64			1	
	17:00	63			1	
	18:00	65			1	
	19:00	66			1	
	20:00	77			1	
	21:00	77			1	
	22:00	71			1	
	23:00	73			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	81			1	
	01:00	69			1	
	02:00	53			1	
	03:00	60			1	
	04:00	60			1	
	05:00	61			1	
	06:00	58			1	
	07:00	64			1	
	08:00	57			1	
	09:00	62			1	
	10:00	64			1	
	11:00	73			1	
	12:00	68			1	
	13:00	59			1	
	14:00	63			1	
	15:00	62			1	
	16:00	65			1	
	17:00	59			1	
	18:00	59			1	
	19:00	61			1	
	20:00	68			1	
	21:00	65			1	
	22:00	75			1	
	23:00	65			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025	00:00	66			1	
	01:00	62			1	
	02:00	48			1	
	03:00	59			1	
	04:00	58			1	
	05:00	59			1	
	06:00	55			1	
	07:00	63			1	
	08:00	54			1	
	09:00	55			1	
	10:00	63			1	
	11:00	63			1	
	12:00	64			1	
	13:00	61			1	
	14:00	60			1	
	15:00	58			1	
	16:00	61			1	
	17:00	64			1	
	18:00	60			1	
	19:00	61			1	
	20:00	63			1	
	21:00	69			1	
	22:00	57			1	
	23:00	49			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			120	120	120	90
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	57			1	
	01:00	65			1	
	02:00	55			1	
	03:00	61			1	
	04:00	61			1	
	05:00	64			1	
	06:00	58			1	
	07:00	52			1	
	08:00	54			1	
	09:00	58			1	
	10:00	58			1	
	11:00	62			1	
	12:00	67			1	
	13:00	59			1	
	14:00	58			1	
	15:00	62			1	
	16:00	59			1	
	17:00	69			1	
	18:00	65			1	
	19:00	65			1	
	20:00	69			1	
	21:00	69			1	
	22:00	53			1	
	23:00	44			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης