

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,09	7,06	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	6,63	6,55	0,07	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,30	6,20	0,10	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,17	6,06	0,11	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,12	5,98	0,14	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,27	6,09	0,18	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,61	6,39	0,22	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,08	6,88	0,20	1	1				0,95	0,95
	08:00	7,62	7,35	0,28	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,83	7,47	0,36	1	1			1	0,95	0,95
	10:00	7,91	7,68	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	11:00	8,07	7,66	0,42	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	8,40	7,97	0,43	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	8,77	8,33	0,44	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,66	8,32	0,35	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	8,38	8,15	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,38	8,19	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	8,58	8,39	0,18	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,00	8,75	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,36	9,12	0,23	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	9,60	9,36	0,25	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,07	8,88	0,19	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,55	8,22	0,33	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	7,83	7,51	0,32	1	1			1	0,95	0,95

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης