

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	7,89	7,39	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,50	7,01	0,49	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,23	6,74	0,49	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,01	6,52	0,48	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,88	6,39	0,49	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,91	6,42	0,49	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,07	6,57	0,49	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,66	7,17	0,49	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,37	7,88	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,48	7,99	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,41	7,91	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,45	7,95	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,59	8,09	0,50	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	8,94	8,45	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,03	8,42	0,61	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,95	8,01	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	8,95	8,01	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	9,16	8,26	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	9,91	9,01	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	10,21	9,31	0,90	1	1			3	0,95	0,95
	20:00	10,26	9,37	0,89	1	1			3	0,95	0,95
	21:00	9,97	9,10	0,87	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,53	8,66	0,87	1	1			2	0,95	0,95
	23:00	8,80	7,90	0,90	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 00:00 – 20:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης