

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,04	6,55	0,50	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,63	6,14	0,50	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,46	5,96	0,50	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,29	5,81	0,49	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,18	5,69	0,50	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,23	5,73	0,50	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,62	6,12	0,50	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,06	6,61	0,45		1			3	0,82	0,80
	08:00	7,57	7,07	0,50		1			4	0,95	0,95
	09:00	7,71	7,22	0,50		1			4	0,95	0,95
	10:00	7,58	7,09	0,49		1			4	0,95	0,95
	11:00	7,76	7,27	0,50	1	1			4	0,93	0,93
	12:00	7,92	7,42	0,50	1	1			4	0,87	0,86
	13:00	8,14	7,65	0,50	1	1			2	0,94	0,94
	14:00	8,03	7,54	0,50	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,89	7,40	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,91	7,41	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,31	7,81	0,49	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	8,74	8,25	0,49	1	1			2	0,95	0,95
	19:00	9,13	8,57	0,55	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	9,31	8,40	0,92	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,85	8,00	0,86	1	1			2	0,95	0,95
	22:00	8,36	7,58	0,78	1	1			1	0,95	0,95
	23:00	7,68	6,89	0,79	1	1				0,95	0,95

Στο διάστημα 11:30 - 13:15 πραγματοποιήθηκε πλήση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης