

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	8,07	7,30	0,76	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,45	6,65	0,80	1	1				0,95	0,95
	02:00	7,07	6,33	0,73	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,77	5,93	0,84	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,59	5,75	0,84	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,20	5,96	0,23	1	1				0,94	0,91
	06:00	6,69	6,47	0,22	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,53	7,25	0,29	1	1				0,95	0,95
	08:00	8,25	8,02	0,23	1	1			1	0,95	0,95
	09:00	8,50	8,23	0,27	1	1			2	0,95	0,95
	10:00	8,71	8,46	0,25	1	1			2	0,95	0,95
	11:00	8,83	8,27	0,56	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	9,10	8,38	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	9,55	8,81	0,74	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	9,67	8,95	0,72	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	9,58	8,93	0,65	1	1			2	0,95	0,95
	16:00	9,40	8,72	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	17:00	9,81	9,12	0,68	1	1			2	0,95	0,95
	18:00	10,44	9,84	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	10,84	10,31	0,53	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	10,90	10,34	0,56	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	10,70	10,09	0,61	1	1			4	0,95	0,95
	22:00	10,10	9,46	0,64	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	9,34	8,68	0,66	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 05:05 – 05:15 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης