

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	8,63	7,94	0,69	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	8,02	7,31	0,71	1	1			1	0,95	0,95
	02:00	7,66	6,94	0,73	1	1				0,95	0,95
	03:00	7,48	6,70	0,77	1	1				0,95	0,95
	04:00	7,25	6,44	0,82	1	1				0,95	0,95
	05:00	7,22	6,36	0,86	1	1				0,95	0,95
	06:00	7,49	6,66	0,83	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,50	7,11	0,39	1	1			3	0,92	0,90
	08:00	8,94	8,72	0,22		1			6	0,76	0,71
	09:00	9,03	8,75	0,28		1			6	0,90	0,84
	10:00	8,91	8,64	0,27	1	1			2	0,92	0,93
	11:00	8,81	8,27	0,54	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,65	8,12	0,53	1	1			2	0,93	0,90
	13:00	9,19	8,72	0,47	1				6	0,87	0,85
	14:00	9,15	8,37	0,78	1				6	0,95	0,95
	15:00	9,01	8,22	0,79	1				6	0,95	0,95
	16:00	8,96	8,27	0,69	1				6	0,95	0,95
	17:00	9,35	8,65	0,70	1				6	0,95	0,95
	18:00	10,08	9,28	0,81	1				7	0,95	0,95
	19:00	10,59	9,78	0,81	1				7	0,95	0,95
	20:00	10,60	9,70	0,90	1				7	0,95	0,95
	21:00	10,14	9,20	0,94	1				7	0,95	0,95
	22:00	9,60	8,68	0,92	1				6	0,95	0,95
	23:00	8,92	7,98	0,94	1				5	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στα διαστήματα 07:20 – 07:40 και 12:35 – 12:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης