

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	6,99	6,57	0,42	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,46	5,92	0,54	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,16	5,51	0,66	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,17	5,35	0,83	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,01	5,10	0,91	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,09	5,15	0,94	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,50	5,57	0,93	1	1			2	0,94	0,68
	07:00	6,97	6,05	0,92	1	1			3	0,95	0,83
	08:00	7,69	6,79	0,90	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,78	7,09	0,69	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,68	6,92	0,76	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,68	6,85	0,83	1	1				0,95	0,95
	12:00	8,27	7,48	0,79	1	1				0,95	0,95
	13:00	8,26	7,38	0,88	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	8,13	7,22	0,91	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,94	7,00	0,94	1	1				0,95	0,95
	16:00	7,76	6,83	0,93	1	1				0,95	0,95
	17:00	8,09	7,16	0,94	1	1				0,95	0,95
	18:00	8,58	7,64	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	19:00	8,90	7,96	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	20:00	8,90	7,97	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	21:00	8,37	7,44	0,94	1	1			1	0,95	0,95
	22:00	7,90	6,96	0,94	1	1				0,95	0,95
	23:00	7,17	6,24	0,93	1	1				0,95	0,95

Κατά το διάστημα 06:15 με 08:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή του G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης