

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	9,58	8,68	0,90	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	9,01	8,10	0,91	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	8,55	7,63	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	03:00	8,32	7,40	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	7,13	6,60	0,53	1	1				0,88	0,87
	05:00	7,16	7,16	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	7,51	7,50	0,01	1	1			1	0,95	0,95
	07:00	8,75	8,44	0,31	1	1			2	0,93	0,95
	08:00	9,57	9,37	0,20	1	1			5	0,53	0,94
	09:00	9,93	9,50	0,43	1	1			4	0,45	0,95
	10:00	10,05	9,68	0,38	1	1			3	0,45	0,95
	11:00	10,12	9,72	0,40	1	1			3	0,45	0,95
	12:00	10,35	9,96	0,39	1	1			3	0,45	0,95
	13:00	10,67	10,41	0,26	1	1			4	0,45	0,95
	14:00	10,81	10,67	0,14	1	1			4	0,45	0,95
	15:00	10,15	10,11	0,04	1	1			4	0,45	0,94
	16:00	10,29	10,29	0,00	1	1			5	0,45	0,95
	17:00	10,74	10,74	0,00	1	1			6	0,45	0,95
	18:00	11,52	11,44	0,08	1	1			7	0,91	0,95
	19:00	12,11	12,07	0,04	1	1			8	0,95	0,95
	20:00	12,22	12,19	0,03	1	1			8	0,95	0,95
	21:00	11,83	11,82	0,01	1	1			9	0,95	0,95
	22:00	11,35	11,35	0,00	1				8	0,95	0,95
	23:00	10,54	10,53	0,01	1				8	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Μερική διακοπή στις 04:30 και 15:25 λόγω βλάβης της G2. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 05:00 με 17:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης