

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025	00:00	9,66	9,63	0,02	1				7	0,95	0,95
	01:00	8,98	8,94	0,04	1				6	0,95	0,95
	02:00	8,32	8,28	0,04	1				6	0,95	0,95
	03:00	7,96	7,93	0,03	1				5	0,95	0,95
	04:00	7,67	7,63	0,04	1				5	0,95	0,95
	05:00	7,60	7,57	0,03	1				5	0,95	0,95
	06:00	7,81	7,81	0,00	1				5	0,95	0,95
	07:00	8,41	8,41	0,00	1				5	0,95	0,95
	08:00	9,39	9,39	0,00	1	1			6	0,49	0,45
	09:00	9,75	9,75	0,00	1	1			6	0,32	0,33
	10:00	9,83	9,83	0,00	1	1			6	0,88	0,89
	11:00	9,82	9,77	0,05	1	1			6	0,95	0,95
	12:00	10,04	9,98	0,06	1	1			6	0,95	0,95
	13:00	10,43	10,40	0,03	1	1			6	0,95	0,95
	14:00	10,36	10,36	0,01	1	1			6	0,95	0,95
	15:00	10,14	10,13	0,01	1				7	0,94	0,93
	16:00	10,17	10,16	0,01	1				7	0,95	0,95
	17:00	10,56	10,55	0,01	1				8	0,95	0,95
	18:00	11,25	11,24	0,01	1				8	0,95	0,95
	19:00	11,63	11,61	0,02	1				9	0,95	0,95
	20:00	11,75	11,72	0,03	1				9	0,95	0,95
	21:00	11,53	11,50	0,03	1				9	0,95	0,95
	22:00	10,98	10,96	0,03	1				8	0,95	0,95
	23:00	10,38	10,35	0,02	1				8	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Μερική διακοπή στις 15:25 λόγω βλάβης στη G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης