

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	9,58	9,54	0,05	1				7	0,95	0,95
	01:00	8,87	8,77	0,11	1				6	0,95	0,95
	02:00	8,35	8,25	0,10	1				5	0,95	0,95
	03:00	8,06	7,95	0,11	1				5	0,95	0,95
	04:00	7,76	7,59	0,16	1				5	0,95	0,95
	05:00	7,67	7,55	0,12	1				5	0,95	0,95
	06:00	7,96	7,93	0,03	1				7	0,14	0,21
	07:00	8,61	8,49	0,12	1				5	0,87	0,95
	08:00	9,70	9,46	0,25	1				6	0,95	0,95
	09:00	10,10	9,78	0,32	1				7	0,95	0,95
	10:00	10,19	9,90	0,28	1				7	0,95	0,95
	11:00	10,15	10,01	0,15	1				7	0,92	0,93
	12:00	10,46	10,24	0,22	1	1			7	0,95	0,95
	13:00	10,96	10,74	0,22	1	1			7	0,95	0,95
	14:00	10,81	10,55	0,27	1				7	0,95	0,95
	15:00	10,60	10,29	0,31	1				7	0,95	0,95
	16:00	10,51	10,22	0,29	1				7	0,95	0,95
	17:00	11,01	10,76	0,25	1				8	0,95	0,95
	18:00	11,62	11,41	0,21	1	1			8	0,95	0,95
	19:00	12,11	11,96	0,15	1	1			8	0,95	0,95
	20:00	12,23	11,98	0,25	1	1			8	0,95	0,95
	21:00	11,86	11,44	0,42	1	1			8	0,95	0,95
	22:00	11,43	10,85	0,58	1	1			7	0,95	0,95
	23:00	10,86	10,27	0,59	1	1			6	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Το διάστημα 06:00 με 07:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης