

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	7,60	7,46	0,14	1	1			1	0,95	0,95
	01:00	7,00	6,85	0,14	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,73	6,55	0,18	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,43	6,20	0,23	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,30	6,04	0,25	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,26	6,11	0,16	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,53	6,46	0,07	1	1				0,95	0,95
	07:00	7,27	7,21	0,06	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	7,90	7,82	0,08	1	1			2	0,95	0,95
	09:00	8,12	8,05	0,07	1	1			5	0,95	0,95
	10:00	8,16	8,08	0,08	1	1			3	0,95	0,95
	11:00	8,24	8,19	0,05	1	1			2	0,95	0,95
	12:00	8,50	8,42	0,08	1	1			2	0,95	0,95
	13:00	8,90	8,80	0,10	1	1			2	0,95	0,95
	14:00	8,94	8,83	0,11	1	1			2	0,95	0,95
	15:00	8,88	8,77	0,12	1	1			3	0,95	0,95
	16:00	8,72	8,60	0,11	1	1			3	0,95	0,95
	17:00	8,96	8,89	0,07	1	1			3	0,95	0,95
	18:00	9,45	9,39	0,06	1	1			3	0,95	0,95
	19:00	9,86	9,78	0,08	1	1			4	0,95	0,95
	20:00	9,94	9,88	0,06	1	1			4	0,95	0,95
	21:00	9,75	9,68	0,07	1	1			3	0,95	0,95
	22:00	9,34	9,29	0,05	1	1			3	0,95	0,95
	23:00	8,61	8,53	0,08	1	1			2	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης