

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	7,90	6,98	0,92	1	1			3	0,95	0,95
	01:00	7,40	6,47	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	02:00	7,06	6,12	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,87	5,94	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	04:00	6,69	5,76	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	05:00	6,71	5,77	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	06:00	7,07	6,13	0,94	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,76	6,82	0,94	1	1			3	0,95	0,95
	08:00	8,47	7,60	0,88	1	1			4	0,89	0,88
	09:00	8,65	7,74	0,91	1	1			4	0,92	0,92
	10:00	8,59	7,75	0,84	1	1			4	0,86	0,86
	11:00	8,47	7,67	0,80	1	1			4	0,81	0,79
	12:00	8,65	7,72	0,93	1	1			4	0,94	0,95
	13:00	8,86	7,93	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	14:00	8,79	7,86	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	15:00	8,82	7,88	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	16:00	8,75	7,82	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	9,14	8,21	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	9,69	8,76	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	10,02	9,09	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	10,24	9,31	0,93	1	1			6	0,95	0,95
	21:00	9,75	8,83	0,92	1	1			5	0,95	0,94
	22:00	9,23	8,38	0,85	1	1			5	0,87	0,87
	23:00	8,59	7,67	0,92	1	1			4	0,94	0,94

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης