

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025	00:00	9,05	8,53	0,51	1	1			5	0,95	0,95
	01:00	8,46	7,92	0,54	1	1			4	0,95	0,95
	02:00	7,63	7,10	0,53	1	1			4	0,90	0,89
	03:00	7,56	6,95	0,60	1	1			3	0,95	0,95
	04:00	7,35	6,47	0,88	1	1			3	0,95	0,95
	05:00	7,27	6,33	0,94	1				4	0,95	0,95
	06:00	7,55	6,71	0,84	1				4	0,95	0,95
	07:00	7,96	7,31	0,65	1				4	0,95	0,95
	08:00	8,67	7,97	0,70	1				5	0,93	0,77
	09:00	8,85	8,18	0,67	1	1			4	0,95	0,75
	10:00	8,72	8,07	0,65	1	1			4	0,95	0,77
	11:00	8,62	8,04	0,58	1	1			4	0,95	0,66
	12:00	8,87	8,25	0,62	1	1			4	0,95	0,71
	13:00	9,16	8,47	0,68	1	1			5	0,95	0,74
	14:00	9,13	8,54	0,59	1	1			5	0,95	0,95
	15:00	9,06	8,29	0,77	1	1			5	0,95	0,95
	16:00	8,92	8,10	0,81	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	9,27	8,34	0,93	1	1			5	0,95	0,93
	18:00	9,87	8,94	0,93	1	1			5	0,95	0,95
	19:00	10,31	9,39	0,92	1	1			6	0,95	0,95
	20:00	10,38	9,44	0,94	1	1			6	0,95	0,94
	21:00	10,00	9,07	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	9,59	8,66	0,94	1	1			5	0,95	0,95
	23:00	9,01	8,07	0,94	1	1			4	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 22:05 με 23:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτή της μονάδας G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης