

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	2,500	1,800	0,800	1,000		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	6,85	5,97	0,88	1	1			2	0,95	0,95
	01:00	6,45	5,52	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	02:00	6,26	5,33	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	03:00	6,11	5,19	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	04:00	6,04	5,11	0,93	1	1			1	0,95	0,95
	05:00	6,07	5,14	0,92	1	1			1	0,95	0,95
	06:00	6,50	5,57	0,93	1	1			2	0,95	0,95
	07:00	7,04	6,47	0,57	1	1			4	0,59	0,59
	08:00	7,73	7,05	0,68	1	1			4	0,68	0,49
	09:00	7,88	7,00	0,88	1	1			3	0,91	0,91
	10:00	7,85	6,99	0,87	1				4	0,95	0,95
	11:00	7,97	7,13	0,84	1				4	0,95	0,95
	12:00	8,17	7,28	0,88	1				5	0,95	0,95
	13:00	8,52	7,64	0,87	1				5	0,95	0,95
	14:00	8,45	7,59	0,86	1				5	0,95	0,95
	15:00	8,45	7,52	0,93	1				5	0,95	0,95
	16:00	8,40	7,50	0,91	1	1			4	0,95	0,95
	17:00	8,67	7,76	0,92	1	1			4	0,95	0,95
	18:00	9,20	8,28	0,92	1	1			4	0,95	0,95
	19:00	9,63	8,82	0,80	1	1			5	0,95	0,95
	20:00	9,77	8,92	0,85	1	1			5	0,95	0,95
	21:00	9,18	8,37	0,82	1	1			5	0,95	0,95
	22:00	8,67	7,74	0,93	1	1			4	0,95	0,95
	23:00	7,97	7,11	0,86	1	1			3	0,95	0,95

Μισθωμένη ισχύς 3 MW. Στο διάστημα 07:30 – 08:30 πραγματοποιήθηκε πλύση των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης