

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	25,21	17,59	7,62	0,00				1		1	1				9,72	9,75
	01:00	23,69	16,73	6,96	0,00		1				1	1				9,49	9,48
	02:00	22,68	15,55	7,13	0,00		1				1	1				9,06	9,07
	03:00	22,21	15,84	6,37	0,00		1				1	1				8,90	8,88
	04:00	21,88	16,90	4,98	0,00		1				1	1				8,75	8,75
	05:00	22,35	17,34	5,01	0,00		1				1	1				8,93	8,93
	06:00	24,37	17,88	6,49	0,00				1		1	1				9,47	9,52
	07:00	26,94	20,39	6,55	0,00				1		1	1				10,69	10,72
	08:00	29,37	20,89	8,48	0,00					1	1	1				11,70	11,72
	09:00	30,55	23,20	7,35	0,00					1	1	1				12,08	12,07
	10:00	30,76	24,58	6,18	0,00			1		1	1	1				11,18	11,08
	11:00	31,33	24,65	6,68	0,00			1		1	1	1				10,78	10,82
	12:00	32,18	23,16	9,01	0,00			1		1	1	1				12,70	12,72
	13:00	32,16	23,07	9,09	0,00			1		1	1	1				12,85	12,84
	14:00	30,36	22,18	8,18	0,00			1		1	1	1				11,41	11,36
	15:00	28,93	21,35	7,59	0,00					1	1	1				11,57	11,56
	16:00	28,72	20,97	7,75	0,00					1	1	1				11,47	11,46
	17:00	31,26	24,41	6,85	0,00				1	1	1	1				11,85	11,88
	18:00	35,02	29,75	5,27	0,00				1	1	1	1				13,60	13,63
	19:00	37,45	33,32	4,13	0,00			1	1	1	1	1				12,77	12,68
	20:00	38,86	30,98	7,88	0,00			1	1	1	1	1				12,89	12,87
	21:00	35,66	31,75	3,90	0,00			1	1	1	1	1				9,80	9,73
	22:00	32,24	30,27	1,97	0,00			1	1	1	1	1				7,80	7,95
	23:00	28,53	25,57	2,97	0,00			1	1		1	1				8,90	8,86

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης